Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
9	Затвор обратный фланцевый из нержавеющей стали Ду 50, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	19нж76нж		ОАО "Армагус"	к-т	2	27,0	
10	Кран шаровой муфтовый с рукояткой Ду 15, Ру 1,6 МПа (G1/2)	КШ 15.16.1120		Саратовский арматурный завод	шт.	4	0,6	
11	Кран трёхходовой из латуни Ду 15, Ру 1,6 МПа, поворотная муфта/муфта G 1/2	WIKA 910.10 № 9090134		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	8	0,32	
12	Демонтажная вставка фиксируемая, Ду 250, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	РО PN10		ООО "Севком" г. Санкт-Петербург	к-т	2	94,7	
13	Демонтажная вставка фиксируемая, Ду 150, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	РО PN10		ООО "Севком" г. Санкт-Петербург	к-т	2	52,44	
14	Воздухоотводчик автоматический поплавковый с пружинным золотником 1/2"внешняя, Ру 10 бар с отсекающим клапаном для монтажа и крепежом	Flexvent 1/2"		Нидерланды	шт.	2	-	
15	Датчик избыточного давления, выходной сигнал 4-20 мА с HART протоколом, с ЖКИ, диапазон измерений 0...10 бар, погрешность измерения ±0,075% с клапанным блоком и крепежом	МЕТРАН 150TG2 2G 2 1 A M5 S5 B1 SC клапанный блок 0106 MT1 2 C B 1 1 2F 2		ПГ "Метран" г. Челябинск	к-т	1	~2,5	
16	Датчик избыточного давления, диапазон измерения 0...0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, G1/2	DMP331-110-6001-1-3-100-100-1-00R		BD Sensors Rus	шт.	1	0,14	
17	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	1	2,0	
18	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...6 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	1	2,0	

0 005005 825603
Взам. инв.N
Подпись и дата 24.02.22
Инв. N подл. 582560