Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
19	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 100 мм	WIKA 233.50/HP100		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	3	0,9	
20	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...6 бар; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 100 мм	WIKA 233.50/HP100		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	3	0,9	
21	Термометр биметаллический, предел измерений 0...60°C; номинальный диаметр 100 мм, тип подключения 1, прямой шток длиной 158 мм, диаметром 8 мм; с защитной гильзой SWT52S, нержавеющая сталь, присоединение вварное, длина погружения 140 мм	WIKA A52.100		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	к-т	1	0,25	
	Стандартные изделия							
22	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø325х9, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	50,0	
23	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø273х8, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	31,0	
24	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø159х5, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	7	6,7	
25	Отвод крутоизогнутый под углом 60°, Ø159х5, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	1	4,47	
26	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø108х4, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	ГОСТ 17375-2001			шт.	6	2,5	
27	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø108х4, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	2,5	
28	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø89х4, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	1,5	
29	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø76х3,5, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	11	1,0	
30	Отвод крутоизогнутый под углом 60°, Ø76х3,5, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	1	0,6	
31	Отвод крутоизогнутый под углом 45°, Ø76х3,5, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	0,5	

0 005005 825627
Взам. инв.N
Подпись и дата 24.02.12
Инв. N подл. 5823