| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Оборудование | | | | | | | |
| 1 | Погружной насос с подачей 150 м³/ч при напоре 43,5 м для стационарной мокрой установки с электродвигателем мощностью 35 кВт, 2930 об/мин, 380 В, 50 Гц, комплектно с напорным соединением, нержавеющим ответным фланцем Ду 100, прокладкой и оцинкованным крепежом, с анкер-шпильками, направляющими штангами из нержавеющей стали и их крепежом, с комплектом подъёмного нержавеющего троса, шкафом питания и управления, местным шкафом управления и кабелями между насосом и электрическими шкафами, запасными частями на гарантийный период и 5 лет эксплуатации и комплектом монтажных приспособлений и инструмента | ATLMX 2346-F152/C | | RITZ | к-т | 3 | 330 | |
| 2 | Затвор дисковый межфланцевый с редуктором Ду 200, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом | ВА 99001-200-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП | | Группа компаний ИнтерАрм | к-т | 2 | 48,3 | |
| 3 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой Ду 150, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом | ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РП | | Группа компаний ИнтерАрм | к-т | 3 | 29 | |
| 4 | Затвор обратный межфланцевый стальной, со сдвоенной пластиной, Ду 150, Ру 2,5 МПа, комплектно с ответными фланцами 1-150-10 по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом | MODEL 2000 3t 6K | | Компания "KSB" | к-т | 3 | 33 | |
| 5 | Кран шаровой фланцевый Ду 80, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом | ЗАРД 080.016.22-00Р | | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | к-т | 1 | 30,5 | |
| 6 | Кран шаровой фланцевый Ду 25, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом | ЗАРД 025.016.22-00Р | | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | к-т | 3 | 6,1 | |
| 7 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем, Ду 150, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом | 30нж41нж | | Благовещенский арматурный завод | к-т | 1 | 101,2 | |
| 8 | Кран трехходовой из латуни Ду 15, Ру 1,6 МПа поворотная муфта/муфта G 1/2 | 910.10 №9090134 | | ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва | шт | 3 | 0,32 | |

Инв. № подл. 52679 | Подпись и дата 11.04.12 | Взам. инв. №

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Зам. | 147-12 | | 05.04 | 1834-19-128.С | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье | |
| Разработал | | Васьков | | | 05.04 | Здание ГАЭС. Насосная станция откачки дренажа здания ГАЭС. Компоновка оборудования | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6 |
| Проверил | | Балашова | | | 06.04 | | |
| Гл.спец | | Егунова | | | 05.04 | | |
| Нач. отд. | | Скосарев | | | 11.04.12 | Спецификация оборудования, изделий и материалов (заказная спецификация) | ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ГМО 2012 |
| Н. контр. | | Кузнецова | | | 05.04 | | |
| Утв. ГИП | | Лобанов | | | 05.04 | | |

Формат А3