0005006365306

Примечания.

1. Данный кабельный журнал выполнен в соответствии с поз. Б.6.187 Календарного плана по ДС №30 к договору №6630.
2. Длины, указанные в кабельном журнале, не служат основанием для нарезки кабелей. Нарезку кабелей следует производить по замерам длин трассы на месте монтажа.

						1834-26-1460		
						Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разработал		Васильева			19.09	Здание ГАЭС. Агрегаты А-7, А-8.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кобякина			20.09		Р	1	8
Зам.ГИПа		Гулиева			19.09				
Н.контр.		Габышева			25.09	Система подачи воды на уплотнение вала насос-турбины. Кабельный журнал.	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ЭТО 2013г.		
Нач.отдела		Обысова			25.09				
ГИП		Лобанов			25.09				

Согласовано	Взам.инв.№	Подпись и дата	Инв № подл.
		22.08.2013	636530

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1	07MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	ВВГЭнг (А)-LS	4х2,5		5					
2	-W2	Зона агрегата А-7.			Зона агрегата А-7.												
3		=07MFS00+GH01. Блок			=07MFS00-AT001 (7ФГ).												
4		управления фильтром			Электродвигатель фильтра												
5		=07MFS00-AT001 (7ФГ).															
6																	
7	07MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	5х1,5		5					
8	-W3	Зона агрегата А-7.			Зона агрегата А-7. DDA.												
9		=07MFS00+GH01. Блок			Датчик давления на фильтре												
10		управления фильтром			=07MFS00-AT001 (7ФГ).												
11		=07MFS00-AT001 (7ФГ).															
12																	
13	07MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	14х1,5		5					
14	-W4	Зона агрегата А-7.			Зона агрегата А-7.												
15		=07MFS00+GH01. Блок			6М2. Электропривод												
16		управления фильтром			сливного клапана на фильтре												
17		=07MFS00-AT001 (7ФГ).			=07MFS00-AT001 (7ФГ).												
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1460	Лист 2

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
26	08MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	ВВГЭнг (А)-LS	4х2,5		5					
27	-W2	Зона агрегата А-8.			Зона агрегата А-8.												
28		=08MFS00+GH01. Блок			=08MFS00-AT001 (8ФГ).												
29		управления фильтром			Электродвигатель фильтра												
30		=08MFS00-AT001 (8ФГ).															
31																	
32	08MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	5х1,5		5					
33	-W3	Зона агрегата А-8.			Зона агрегата А-8. DDA.												
34		=08MFS00+GH01. Блок			Датчик давления на фильтре												
35		управления фильтром			=08MFS00-AT001 (8ФГ).												
36		=08MFS00-AT001 (8ФГ).															
37																	
38	08MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	14х1,5		5					
39	-W4	Зона агрегата А-8.			Зона агрегата А-8.												
40		=08MFS00+GH01. Блок			6М2. Электропривод												
41		управления фильтром			сливного клапана на фильтре												
42		=08MFS00-AT001 (8ФГ).			=08MFS00-AT001 (8ФГ).												
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1460	Лист 3

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
51	00MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 129.350.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5		105					
52	-W401	Насосная станция системы			Пом.040.												
53		подачи воды к уплотнению			=07CKA04+GH01.												
54		вала насос-турбины.			УСО АУГ А-7.												
55		=00MFS00+GH03. Общий шкаф															
56		управления системы															
57																	
58	00MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 129.350.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5		130					
59	-W401	Насосная станция системы			Пом.040.												
60		подачи воды к уплотнению			=08CKA04+GH01.												
61		вала насос-турбины.			УСО АУГ А-8.												
62		=00MFS00+GH03. Общий шкаф															
63		управления системы															
64																	
65	00MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 129.350.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5		105					
66	-W403	Насосная станция системы			Пом.040.												
67		подачи воды к уплотнению			=09CKA04+GH01.												
68		вала насос-турбины.			УСО АУГ А-9.												
69		=00MFS00+GH03. Общий шкаф															
70		управления системы															
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1460	Лист 4

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
76	00MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 129.350.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5		90					
77	-W404	Насосная станция системы			Пом.040.												
78		подачи воды к уплотнению			=10CKA04+GH01.												
79		вала насос-турбины.			УСО АУГ А-10.												
80		=00MFS00+GH03. Общий шкаф															
81		управления системы															
82																	
83	00MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 129.350.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	14х1,5		125					
84	-W405	Насосная станция системы			Пом. КТП.												
85		подачи воды к уплотнению			+00CKA05. Шкаф ПТК НС.												
86		вала насос-турбины.															
87		=00MFS00+GH03. Общий шкаф															
88		управления системы															
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1460	Лист 5

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	дли-на, м	Заводская марка		число резерв жил	дли-на, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
101	07MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	10х1,5		35					
102	-W401	Зона агрегата А-7.			Пом.040.												
103		=07MFS00+GX01. Блок			=07CKA04+GH01.												
104		управления клапаном			УСО АУГ А-7.												
105		=07MFS00 -AA101 (7КТУ1)															
106																	
107	07MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	10х1,5		35					
108	-W402	Зона агрегата А-7.			Пом.040.												
109		=07MFS00+GX02. Блок			=07CKA04+GH01.												
110		управления клапаном			УСО АУГ А-7.												
111		=07MFS00 -AA102 (7КТУ2)															
112																	
113	07MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 149.850.			660	КВВГЭнг (А)-LS	10х1,5		45					
114	-W403	Зона агрегата А-7.			Пом.001. АЩУ.												
115		=07MFS00+GH01. Блок			+07CKA06. ПТК ИСУ А-7.												
116		управления фильтром															
117		=07MFS00-AT001 (7ФГ).															
118																	
119																	
120																	
121																	
122																	
123																	
124																	
125																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1460

Лист 6

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
126	08MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	10х1,5		35					
127	-W401	Зона агрегата А-8.			Пом.040.												
128		=08MFS00+GX01. Блок			=08CKA04+GH01.												
129		управления клапаном			УСО АУГ А-8.												
130		=08MFS00 -AA101 (8КТУ1)															
131																	
132	08MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	10х1,5		35					
133	-W402	Зона агрегата А-8.			Пом.040.												
134		=08MFS00+GX02. Блок			=08CKA04+GH01.												
135		управления клапаном			УСО АУГ А-8.												
136		=08MFS00 -AA102 (8КТУ2)															
137																	
138	08MFS00	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 149.850.			660	КВВГЭнг (А)-LS	10х1,5		45					
139	-W403	Зона агрегата А-8.			Пом.001. АЩУ.												
140		=08MFS00+GH01. Блок			+08CKA06. ПТК ИСУ А-8.												
141		управления фильтром															
142		=08MFS00-AT001 (8ФГ).															
143																	
144																	
145																	
146																	
147																	
148																	
149																	
150																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1460	Лист 7

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
151																	
152					Всего:				КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5		430					
153										5х1,5		10					
154										10х1,5		230					
155										14х1,5		135					
156																	
157									ВВГЭнг (А)-LS	4х2,5		10					
158																	
159																	
160																	
161																	
162																	
163																	
164																	
165																	
166																	
167																	
168																	
169																	
170																	
171																	
172																	
173																	
174																	
175																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 22.08.2013

Инв № подл. 636530

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1460	Лист 8