Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Насос погружной скважинный вертикальной установки с подачей 1250 м³/ч при напоре 46 м с электродвигателем мощностью 225 кВт, 2900 об/мин, 3х380В, 50 Гц, комплектно с с ответным фланцем Ду 350, Ру 1,0 МПа с прокладкой и оцинкованным крепежом, с монтажными хомутами, компенсатором давления со шлангами, опорой и крепежом, шкафом питания и управления, шкафом местного управления, силовыми и контрольными кабелями, запасными частями на гарантийный период и на 5 лет эксплуатации и комплектом монтажных приспособлений и инструмента	UGPM-2225/2R		"Indar"	к-т	3	2300	
2	Погружной насос с подачей 32,5 м³/ч при напоре 45 м для стационарной погружной установки, с электродвигателем мощностью 8,9 кВт, 2900 об/мин, 3х380В, 50 Гц, комплектно со шлангом с фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом, со шкафом питания и управления, шкафом местного управления, силовым и контрольным кабелями, нержавеющим тросом для подъёма насоса, запасными частями на гарантийный период и на 5 лет эксплуатации, комплектом монтажных приспособлений и инструмента	ETS700B/10D		"RITZ"	к-т	2	127	
3	Погружной насос с подачей 28 м³/ч при напоре 49 м для переносной мокрой установки, с электродвигателем мощностью 8,9 кВт, 2900 об/мин, 3х380В, 50 Гц, комплектно со шлангом с фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом, с силовым и контрольным кабелями для ручного пуска-останова, силовой вилкой, запасными частями на гарантийный период и на 5 лет эксплуатации, комплектом монтажных приспособлений и инструмента	ETS700B/10D		"RITZ"	к-т	1	127	
4	Затвор дисковый межфланцевый из нержавеющей стали Ду 400, Ру 2,5 МПа с электроприводом (присоединение F16 по ISO 5211) с датчиком положения RWG, с воротниковыми фланцами по DIN EN 1092-1, прокладками и оцинкованным крепежом	41100CS400 "HÖGFORS", SA 07.5/GS100.3/VZ4.3-F16 "AUMA"		ООО "Инжтехэнергострой"	к-т	4	220	Из объёма поставки ОАО ЛМЗ

Инв. N подл. 538995 | Подпись и дата 1105.07.13 | Взам. инв.N

2	-	5, 6, 9	214-13		24.07.13	
1	-	Все	340-12		18.07	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1834-19-127.С

Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье

Разраб.	Чернова		18.07
Пров.	Балашова		19.07
Гл.эксперт	Егунова		18.07
Нач. отд.	Скосарев		20.07.13
Н. контр.	Трошина		20.07
Утв. ГИП	Лобанов		24.07

Здание ГАЭС. Насосная станция осушения проточной части агрегатов. Компоновка оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

Спецификация оборудования, изделий и материалов (заказная спецификация)

ОАО "Институт Гидропроект"

г. Москва ГМО 2012

Формат А3