Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
5	Затвор дисковый межфланцевый в неразъёмном корпусе Ду 80, Ру 1,0 МПа с рукояткой, комплектно с фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-080-10-II-3-С-Е-4-Б-РП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ"	к-т	3	12,8	
6	Задвижка клиновая фланцевая Ду 100, Ру 1,6 МПа с ручным управлением, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	30нж41нж		ОАО "Благовещенский арматурный завод" г. Благовещенск	к-т	1	52,8	
7	Кран стальной шаровой фланцевый Ду 50, Ру 1,6 МПа с рукояткой, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 050.016.21-01 Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос" (Московская обл.)	к-т	1	17,0	
8	Кран стальной шаровой фланцевый Ду 25, Ру 1,6 МПа с рукояткой, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 025.016.22-00 Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос" (Московская обл.)	к-т	4	6,1	
9	Кран стальной шаровой фланцевый Ду 25, Ру 1,6 МПа с рукояткой, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 025.016.21-01 Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос" (Московская обл.)	к-т	2	6,1	
10	Кран стальной шаровой муфтовый Ду 15, Ру 1,6 МПа с рукояткой (G1/2)	КШ 15.16.1110		Саратовский арматурный завод	шт.	2	0,6	
11	Кран трёхходовой из латуни Ду 15, Ру 1,6 МПа, поворотная муфта/муфта G1/2	WIKA 910.10 № 9090134		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	6	0,32	
12	Клапан обратный стальной межфланцевый Ду 80, Ру 4,0 МПа комплектно с фланцами Ру 1,0 МПа по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	VYC170-02-080		Компания АДЛ г. Москва	к-т	2	10,5	
13	Демонтажная вставка фиксируемая Ду 400, Ру 1,0 МПа комплектно с оцинкованным крепежом (шпильки длиной 370 мм)	РО PN10		ООО "СЕВКОМ" г. Санкт-Петербург	к-т	1	165,1	
14	Погружной зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...60 кПа (6 м вод.ст.), максимальная перегрузка 4 бар, погрешность измерения ±0,25%, комплектно с кабелем и обжимной фиксирующей втулкой	LMK 858		"Sensors RUS"	к-т	2	0,4	

Инв. N подл. 598996 | Подпись и дата | Взам. инв.N