Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
15	Погружной зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...400 кПа (40 м вод.ст.), максимальная перегрузка 25 бар, погрешность измерения ±0,25%, комплектно с кабелем и обжимной фиксирующей втулкой	LMK 858		"Sensors RUS"	к-т	1	0,4	
16	Погружной зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...450 кПа (45 м вод.ст.), максимальная перегрузка 25 бар, погрешность измерения ±0,25%, комплектно с блоком питания, показывающим прибором, кабелем и обжимной фиксирующей втулкой	LMK 858		"Sensors RUS"	к-т	1	0,4	
17	Датчик-реле уровня поплавковый с кабелем	TAURUS		"TECNOPLASTIC"	к-т	4	-	
18	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений -1...0...9 бар, класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2В; диаметр корпуса 100 мм	WIKA 233.50/HP100		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	3	0,9	
19	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений -1...0...9 бар, класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2В; диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	2	2,0	
20	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар, класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2В; диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	1	2,0	
21	Расходомер-счётчик электромагнитный фланцевый Ду 300, с токовым выходом 4-20 мА; погрешность измерения ±2%, расход 0÷1800 м³/ч, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, с ответными фланцами, прокладками оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления	ПРОФИ 322		ЗАО "Взлёт"	к-т	3	164	
22	Расходомер-счётчик электромагнитный фланцевый Ду 80, с токовым выходом 4-20 мА; погрешность измерения ±2%, расход 0÷50 м³/ч, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, с ответными фланцами, прокладками оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления	ПРОФИ 322		ЗАО "Взлёт"	к-т	3	22,2	

0 005005 989978

Взам. инв.N

Подпись и дата 14.02.22

Инв. N подл. 59899