Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Кран шаровой из углеродистой стали Ду 400, Ру 2,5 МПа, строительная длина 765(762) мм, с электроприводом AUMA, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	11.223.400		аналог шарового крана серии 11 ф. КВО-АРМ	к-т	4	662,0	Вес указан без учета веса ответных фланцев и крепежа
2	Дисковый затвор межфланцевый с электроприводом Ду 350, Ру 2,5 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	CS411-350/25		ф. HÖGFORS	к-т	12	67,0	Комплектно с насос-турбиной, вес указан без учета веса ответных фланцев и крепежа
3	Дисковый затвор межфланцевый с редуктором Ду 350, Ру 2,5 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	CS411-350/25		ф. HÖGFORS	к-т	24	67,0	
4	Кран шаровой фланцевый Ду 100, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 100.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос"	к-т	1	43,0	
5	Кран шаровой фланцевый Ду 80, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 080.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос"	к-т	4	30,5	
	Стандартные изделия							
6	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, 377х10, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	ГОСТ 17375-2001		Гагаринский машиностроительный завод	шт	12	75,00	
7	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, 108х4, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	ГОСТ 17375-2001		Гагаринский машиностроительный завод	шт	1	2,50	
8	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, 89х4, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	ГОСТ 17375-2001		Гагаринский машиностроительный завод	шт	4	1,50	

Инв. № подл. 528302 | Подпись и дата 25.10.10 | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Васьков			18.10
Проверил		Егунова			18.10
Зав. гр.		Горский			19.10
Нач. отд.		Скосарев			19.10.10
Н. контр.		Юшкевич			18.10
Утв. ГИП		Лобанов			25.10

1834-19-130.С

Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье

Здание ГАЭС. Компоновка оборудования и разводка трубопроводов на отм 130,500

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ГМО 2010

Формат А3