Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затвор дисковый, оснащенный редуктором с червячной	ВА 99001			шт	3	82,00	
	передачей, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом,	ТУ 3741-001-29012225-2004						
	Ø400, Ру=1,0 МПа							
2	То же, Ø300, Ру=1,0 МПа	ВА 99001			шт	3	42,00	
		ТУ 3741-001-29012225-2004						
3	Затвор дисковый, оснащенный стальной рукояткой,	ВА 99001			шт	1	4,50	
	комплектно с фланцами, прокладками и крепежом,	ТУ 3741-001-29012225-2004						
	Ø50, Ру=1,0 МПа							
4	Клапан обратный поворотный межфланцевый,	19ч21бр			шт	3	112,00	
	комплектно с фланцами, прокладками и крепежом,							
	Ø300, Ру=1,0 МПа							
5	Датчик-реле уровня, Lстержня=0,1 м	РОС 301			шт	1		
6	То же, Lстержня=0,1 м	РОС 101			шт	2		
7	Мановакуумметр, предел измерения от	МВП-100			шт	3	0,60	
	-0,1 до 0,06 МПа							
8	Манометр виброустойчивый, предел измерения от	М-3ВУ			шт	3	0,60	
	0 до 1,0 МПа							
9	Кран трехходовой натяжной муфтовый, Ø15, Ру=1,6 МПа	11Б18бк			шт	6	0,27	
10	Труба стальная бесшовная горячекатанная Ø530х9,0	ГОСТ 8732-78			м	19,0	115,62	
11	То же, Ø426х10	ГОСТ 8732-78			м	2,6	102,59	
12	То же, Ø325х8	ГОСТ 8732-78			м	5,0	62,54	
13	То же, Ø57х3,5	ГОСТ 8732-78			м	11,5	4,62	
14	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø20х4,0	ГОСТ 8734-75			м	2,0	1,58	
15	Отвод 90-530х9	ГОСТ17375-2001			шт	2	138,00	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 18.07.12

Инв. N подл 598396

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	ЗАМ	335-12		09.07
Разработала		Балашенко			17.07
Проверил		Иванов			17.07
Н.контр.		Макаева			17.07

1834 - 23 - 144.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100. Технологическая часть

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2012г.

Формат А3