Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затвор дисковый,оснащенный стальной рукояткой, комплектно	ВА 99001						
	с фланцами, крепежом и прокладками, ∅100, Ру=1,0МПа	ТУ 3741-001-29012225-2004			шт	4	7,0	
2	Затвор дисковый,оснащенный стальной рукояткой, комплектно	ВА 99001						
	с фланцами, крепежом и прокладками, ∅50, Ру=1,0МПа	ТУ 3741-001-29012225-2004			шт	1	4,5	
3	Клапан обратный поворотный однодисковый межфланцевый,							
	комплектно с фланцами, крепежом и прокладками,							
	∅100, Ру=1,6МПа	19ч21бр			шт	2	5,5	
4	Датчик-реле уровня, Lстержня=0,1 м	РОС 101			шт	2		
5	Мановакуумметр, предел измерения от -0,1 до 0,15 МПа	МВП-100			шт	2	0,6	
6	Манометр виброустойчивый, предел измерения от 0 до 1,0 МПа	М-3ВУ			шт	2	0,6	
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый, ∅15, Ру=1,6МПа	11Б18бк			шт	4	0,27	
8	Труба стальная бесшовная горячекатанная ∅108х4,0	ГОСТ 8732-78			м	13	10,26	
9	Труба стальная бесшовная горячекатанная ∅57х3,0	ГОСТ 8732-78			м	4	4,88	
10	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная ∅20х4,0	ГОСТ 8734-75*			м	1	1,58	
11	Отвод 90-108х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	3	2,5	
12	Отвод 90-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	3	0,6	
13	Переход К-159х4,5-108х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2	2,3	
14	Переход К-108х4,0-57х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2	0,9	
15	Переход К-76х3,5-57х3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	1	0,4	
16	Переход Э-108х6,0-76х5,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2	1,2	
17	Тройник 108х4,0	ГОСТ 17376-2001			шт	2	2,2	
18	Тройник 108х4,0-76х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	1	2,2	
19	Заглушка приварная 108х4,0	ГОСТ 17379-2001			шт	1	0,7	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 18.07.12

Инв. N подл. 5984

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	Зам	339-12		09.07
Разработала		Балашенко			17.07
Проверил		Иванов			17.07
Н.контр.		Макаева			17.07

1834 - 23 - 163.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350. Технологическая часть

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2012 г.

Формат А3