Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В2							
1	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 12-150,	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	1	45	
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø150, P_y=1,2 МПа							
2	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 12-100,	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	3	13	
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø100, P_y=1,2 МПа							
3	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 12-100.	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	3	28	
	Электропривод Э-100/0,25-2 У2 IP54, мощность N=0,37кВт,							
	Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø100, P_y=1,2 МПа							
4	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1 МПа			шт	6		
	P_y=1,0 МПа							
5	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	шт	3	0,40	
6	Вентиль запорно-муфтовый Ø15, Ру=1,6 МПа				шт	3		
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для кон -	11Б18бк			шт	6	0,26	
	трольного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							
8	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	30	0,09	
9	Труба стальная электросварная прямошовная Ø159х4,5	ГОСТ 10704-91			м	8	17,15	
10	То же, Ø108х4	ГОСТ 10704-91			м	90	10,26	
11	Труба стальная водогазопроводная черная Ø57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	70	4,62	
12	То же, Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	30	2,39	
13	Отвод 90°-159х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	1	6,1	
14	Отвод 90°-108х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	23	2,5	
15	Отвод 90°- 57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	15	0,6	
16	Угольник 90°-1-25	ГОСТ 8946-75*			шт	60	0,229	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 24.11.09

Инв. N подл. 520655

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Савкина			24.11
Проверил		Семёнов			24.11
Н.контр.		Макаева			24.11
Утв. ГИП		Лобанов			

1834 - 23 - 141. С

Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2009г.