Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затвор дисковый,оснащенный редуктором с червячной							
	передачей, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками,	ВА 99001						
	∅300, Ру=1,0МПа	ТУ 3741-001-29012225-2004			шт	4	42,0	
2	Затвор дисковый,оснащенный стальной рукояткой, комплектно	ВА 99001						
	с фланцами, крепежом и прокладками, ∅100, Ру=1,0МПа	ТУ 3741-001-29012225-2004			шт	4	7,0	
3	Затвор дисковый,оснащенный стальной рукояткой, комплектно	ВА 99001						
	с фланцами, крепежом и прокладками, ∅80, Ру=1,0МПа	ТУ 3741-001-29012225-2004			шт	2	5,5	
4	Затвор дисковый,оснащенный стальной рукояткой, комплектно	ВА 99001						
	с фланцами, крепежом и прокладками, ∅50, Ру=1,0МПа	ТУ 3741-001-29012225-2004			шт	6	4,5	
5	Клапан обратный поворотный фланцевый, комплектно с							
	ответными фланцами, крепежом и прокладками,							
	∅300, Ру=1,6МПа	19ч24бр			шт	2	112	
6	Клапан обратный поворотный однодисковый бесфланцевый,							
	комплектно с фланцами, крепежом и прокладками,							
	∅100, Ру=1,6МПа	19ч21бр			шт	2	5,5	
7	Клапан обратный поворотный однодисковый бесфланцевый,							
	комплектно с фланцами, крепежом и прокладками,							
	∅50, Ру=1,6МПа	19ч21бр			шт	2	2,4	
8	Датчик-реле уровня, Lстержня=0,1 м	РОС 301			шт	2		
9	Датчик раздела сред	РОС-101-062 ИОМ			шт	1		
10	Мановакууметр, предел измерения от -0,1 до 0,15 МПа	МВП-100			шт	6	0,6	
11	Манометр виброустойчивый, предел измерения от 0 до 1,0 МПа	М-3ВУ			шт	6	0,6	
12	Кран трехходовой натяжной муфтовый, ∅15, Ру=1,6МПа	11Б18бк			шт	12	0,27	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 13.07.12

Инв. N подл. 198407

1	-	Зам	336-12		09.07	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработала		Балашенко			11.07	
Проверил		Иванов			17.07	
Н.контр.		Макаева			17.07	

1834 - 23 - 146.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов на отм. 129,350. Технологическая часть

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2012 г.

Формат А2