Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Труба бесшовная горячедеформационная из коррозионно –	ГОСТ 9940-81			м	38	93,2	
	стойкой стали ф325х12-12х18Н10Т							
2	Тройник ф325х12 – 12х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	4	41,10	
3	Отвод крутоизогнутый 90-325х8,0	ГОСТ 30753-2001			шт	2	67,0	
4	Крышка 600х600				шт	2		Черт. 1834-23-249, л. 3
5	Рама				шт	2		Черт. 1834-23-249, л. 3
6	Заглуш				шт	2		Черт. 1834-23-249, л. 3

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 16.09.11

Инв. N подл. 535 440

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Спирина			16.09
Проверил		Семенов			16.09
Н.контр.		Макаева			16.09

1834-23-249.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов I этап. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3