Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Фрагмент плана на отм. 149,850 между осями 8-10. Разрез 1-1.	
	Разрез 2-2. Перечень закладных трубопроводов	
3	Детали	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы	
ГОСТ 21.205-93	Условные обозначения элементов санитарно-	
	технических систем	
	Прилагаемые документы	
1834 - 23 - 249.С	Спецификация оборудования	

Общие указания

1. Исходными данными для разработки данного комплекта чертежей является задание технологического отдела №2.24-17/298 от 29.06.2011 г.
2. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.
3. Настоящим проектом разработан отвод замасленных стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов в осях 8-10 на отметке 149,850.
4. Закладные трубопроводы выполнены из бесшовных горячедеформированных труб из коррозионно-стойкой стали ⌀325х12 по ГОСТ 9940-81.
5. Закладные трубопроводы должны быть заглушены на время производства бетонных работ.
6. Концы труб должны иметь бирки с номерами, соответствующими перечню закладных трубопроводов.
7. Монтаж труб осуществляется в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
8. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность сварных соединений согласно СНиП 3.05.01-85 давлением 0,20 МПа.
9. Размеры на чертежах даны в мм, отметки-в м.

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
——— ЗКЗ ———	Трубопровод отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов, самотечный
×——×	Граница проектирования

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 16.09.11

Инв. N подл 535 437

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Спирина			16.09
Проверил		Семенов			16.09
Н.контр.		Макаева			16.09
Утв. ГИП		Лобанов			16.09

1834 - 23 - 249

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов I этап

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3