Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Труба бесшовная горячедеформированная из коррозионно-	ГОСТ 9940-81			м	13,0	78,14	
	стойкой стали ∅ 325х10 - 12х18Н10Т							
2	Отвод 90-325х8 - 12х18Н10Т	ТУ 26-18-38-90			шт	2	43,9	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 30.03.09

Инв. N подл. 516 806

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Баранова			25.03
Проверил		Саблина			25.03
Н.контр.		Макаева			25.03

1834 - 23 - 88. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС.
Трубопровод отвода стоков от пожаротушения трансформаторов.
Отм. 133,15-136,30-142,70

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2009г.

Формат А3