Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 51043-2002			шт	20	0,09	
2	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ∅159х4,5	ГОСТ 8732-78			м	1,0	17,15	1.1.
3	То же, ∅108х4,0	ГОСТ 8732-78			м	44,0	10,26	
4	То же, ∅57х3,5	ГОСТ 8732-78			м	31,0	4,62	
5	Труба стальная водогазопроводная черная ∅25х3,2	ГОСТ 3262-75*			м	35,2	2,39	1.4.
6	Отвод 90-108х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	5	2,50	
7	То же, 90-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	10	0,60	
8	Тройник 159х4,5	ГОСТ 17376-2001			шт	1	4,80	
9	То же, 108х4,0	ГОСТ 17376-2001			шт	13	2,20	
10	То же, 57х4,0	ГОСТ 17376-2001			шт	7	0,60	
11	Переход 159х4,5-108х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2	2,30	
12	То же, 108х4,0-57х3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	13	0,90	1.2.
13	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75*			шт	20	0,229	
14	Муфта 50х25	ГОСТ 8957-75*			шт	20	0,446	
15	То же, 25х15	ГОСТ 8957-75*			шт	20	0,144	1.3.
16	Тройник 25х3,2	ГОСТ 17376-2001			шт	12	0,3	
17	Кран шаровой муфтовый проходной, Ø25, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	12	0,10	
18	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110	ГОСТ 18374-79			кг	3,6		масса общая
19	Грунт ГФ-0119	ГОСТ 23343-78			кг	1,2		масса общая
20	Крепление трубопровода. Тип 1				шт	8		1834-23-95, лист 4
21	Крепление трубопровода. Тип 2				шт	13		1834-23-95, лист 5

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 31.10.11

Инв. N подл. 518 728

1	4	Изм.	438-11		15.10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Баранова			14.07
Проверил		Семенов			14.07
Н.контр.		Макаева			14.07

1834-23-95.С

Здание ГАЭС. Помещение маслобаков отм. 138,000 оси 10-11. Автоматическое пожаротушение. Технологическая часть. II этап

Спецификация

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2009г.

Формат А3