Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В2							
1	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 12-150,	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	2	45	
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø150, P_y=1,2 МПа							
2	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 12-100,	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	2	13	
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø100, P_y=1,2 МПа							
3	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 12-100.	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	2	28	
	Электропривод Э-100/0,25-2 У2 IP54, мощность N=0,37кВт,							
	Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø100, P_y=1,2 МПа							
4	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1 МПа			шт	4		
	P_y=1,5 МПа							
5	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	шт	2	0,40	
6	Вентиль запорно-муфтовый Ø15, Ру=1,6 МПа				шт	2		
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для кон-	11Б18бк			шт	4	0,26	
	трольного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							
8	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	36	0,09	
9	Труба стальная бесшовная горячекатанная Ø159х4,5	ГОСТ 8732-78			м	18	17,15	
10	Труба стальная бесшовная горячекатанная Ø108х4	ГОСТ 8732-78			м	75	10,26	
11	Труба стальная бесшовная горячекатанная Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	37	7,38	
12	Труба стальная водогазопроводная черная Ø57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	24	4,62	
13	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	15	2,39	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1		Зам	387-13		10.07.13
Разработал		Спирина			31.08
Проверил		Семенов			31.08
Н.контр.		Макеева			31.08

1834 - 23 - 117. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Трансформаторная мастерская. Кабельные туннели отм.149,850; 153,200 (оси 15-17). Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения (со стороны Н.Б.). Технологическая часть

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2009г.

Формат А3