Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 51043-2002			шт	74	0,090	
2	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	66	0,144	
3	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75			шт	132	0,229	
4	Отвод 90-159х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	32	6,100	
5	Отвод 90-108х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	4	2,500	
6	Отвод 90-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	2	0,5	
7	Тройник 159х4,5-108х4,0	ГОСТ 17376-2001			шт	48	4,8	
8	Тройник 108х4,0-76х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	16	2,2	
9	Переход 159х4,5-108х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2	2,3	
10	Переход 108х4,0-57х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт	50	1,2	
11	Переход 76х3,0-38х2,5	ГОСТ 17378-2001			шт	16	0,4	
12	Переход 57х3,0-25х3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	50	0,3	
13	Переход 38х3,0-25х3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	16	0,2	
14	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø159х4,5	ГОСТ 8732-78			м	150,0	17,15	
15	Труба стальная бесшовная горячедеформированнаяØ108х4,0	ГОСТ 8732-78			м	60,0	10,26	
16	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57х3,5	ГОСТ 8732-78			м	6,6	4,62	
17	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75*			м	35,0	2,39	
18	Крепление трубопроводов	Тип 1			шт	22	-	См. компл.1834-23-147 л.4
19	Крепление трубопроводов	Тип 2			шт	10	-	См. компл.1834-23-147 л.4
20	Крепление трубопроводов	Тип 3			шт	2	-	См. компл.1834-23-147 л.4
21	Грунт ГФ-0119	ГОСТ 23343-78			кг	10	-	
21	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110	ГОСТ 18374-79			кг	20	-	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 01.11

Инв. № подл. 536 771

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	455-11		01.11
Разработал		Мазур			01.11
Проверил		Семенов			01.11
Н.контр.		Макаева			01.11

1834 - 23 - 147.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье
РУ 500 кВ. Кабельные туннели № 3, 4, отсеки 3. Автоматическое пожаротушение кабельных отсеков
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2011 г.

Копировал А3