Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Завод-изготовитель		Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Переход К-377х10-273х7	ГОСТ17378-2001			шт	2	20,00	
17	Переход К-219х10-89х5	ГОСТ17378-2001			шт	2	4,6	
18	Переход Э-273х10-108х6	ГОСТ17378-2001			шт	2	8,50	
19	Тройник 219х6	ГОСТ17376-2001			шт	2	10,2	
20	То же, 57х3	ГОСТ17376-2001			шт	1	0,40	
21	Фланец 1-200-10	ГОСТ12820-80			шт	1	8,05	
22	Прокладка А-200-10-ТМКЩ-С	ГОСТ15180-86			шт	1	0,086	
23	Болт М20-6gх100.58(S30)	ГОСТ7798-80			шт	8	0,315	
25	Гайка М20-6Н.5(S30)	ГОСТ5915-70			шт	8	0,071	
27	Шайба 20 3Х13	ГОСТ6402-70			шт	8	0,01	
28	Бобышка R=135 мм	Круг 32 ГОСТ 2590-88 / Ст.3 ГОСТ 535-88			шт	2	0,1	для труб Ø273х7
29	Бобышка R=110 мм	Круг 32 ГОСТ 2590-88 / Ст.3 ГОСТ 535-88			шт	2	0,1	для труб Ø219х6
31	Заглушка, Ø335	ГОСТ19903-74			шт	1	6,60	
32	Заглушка, Ø190	ГОСТ19903-74			шт	3	4,45	
33	Пластина резиновая	1Ф-I-ТМКЩ-С-3			$м^2$	0,06		
		ГОСТ7338-90						
34	Крепление трубопровода. Тип 1	1834-23-149 Изм.1 (Зам) л. 5			шт	1		
35	Крепление трубопровода. Тип 2	1834-23-149 Изм.1 (Зам) л. 6			шт	2		
36	Крепление трубопровода. Тип 3	1834-23-149 Изм.1 (Зам) л. 7			шт	3		
37	Насос центробежный Q=180 $м^3$/ч, Н=45 м, с электродвигателем	LSN 80-200 U2SN-3002			шт	2	199,0	
	N=55 кВт, со шкафом управления, ответными фланцами,							
	прокладками и крепежом							

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 12.07.12

Инв. N подл 598433

Экземпляр архива
ОАО "ЗАГОРСКАЯ ГАЭС-2"
ВЫДАЧЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ

"В ПРОИЗВОДСТВО"
ФИЛИАЛ ОАО «ЭСК ЕЭС»
Гл. инженер ОАО "ЗАГОРСКАЯ ГАЭС-2"
"____" 26 ОКТ 2012 20__ г.

11856-260712

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
2	-	ЗАМ	337-12		09.07

1834 - 23 - 149.С

Лист 2