Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В2							
1	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно	ПЗУ 12-150 нж		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	2	45,00	
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ТУ 4892-001-39003322-01						
	Ø150, P_y=1,2 МПа							
2	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 12-150.	ПЗУ 12-150 ЭП-нж			шт	2	72,50	
	Электропривод Э-200/0,25-2 У2 IP54, мощность N=1,5кВт,	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум-Л"				
	Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø150, P_y=1,2 МПа							
3	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1 МПа			шт	4		
	P_y=1,0 МПа							
4	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	шт	2	0,40	
5	Кран шаровой муфтовый проходной, Ø50, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	5	0,15	
6	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для кон-	11Б18бк			шт	4	0,26	
	трольного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							
7	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 51043-2002			шт	40	0,09	
8	Труба стальная электросварная прямошовная Ø219х6	ГОСТ 10704-91			м	3,0	31,52	
9	Труба стальная электросварная прямошовная Ø159х4,5	ГОСТ 10704-91			м	34	17,15	
10	Труба стальная электросварная прямошовная Ø108х4	ГОСТ 10704-91			м	23	10,26	
11	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5	ГОСТ 10704-91			м	60	7,38	
12	Труба стальная водогазопроводная черная Ø57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	40	4,62	
13	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	14	2,39	
14	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	35	0,134	
15	Отвод 90°-219х6,0	ГОСТ 17375-2001			шт	1	15,00	
16	Отвод 90°-159х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	15	6,10	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 12.03.10

Инв. N подл. 5522784

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Спирина			15.03
Проверил		Семенов			15.03
Н.контр.		Макаева			15.03

1834 - 23 - 165. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье
Здание ГАЭС.
Автоматическое пожаротушение кабельных туннелей на отм. 136,300 - 149,850
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2010г.