Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трап стальной Ду 200				шт	6		Черт. 1834-23-168, л. 5
2	Труба бесшовная горячедеформированная из коррозионно-							
	стойкой стали ∅325х12	ГОСТ 9940-81			м	2	93,2	
3	Труба бесшовная горячедеформированная из коррозионно-							
	стойкой стали ∅219х10	ГОСТ 9940-81			м	62	51,8	
4	Отвод 90-219х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	6	16,0	
5	Отвод 45-219х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	2	8,0	
6	Переход К - 325х10 - 219х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17378-2001			шт	1	17,0	
7	Тройник 219х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	7	16,8	
8	Тройник 325х10 - 219х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	1	41,1	
9	Фланец 1-200-2,5 ст. 3	ГОСТ 12820-80			шт	2	4,73	
10	Заглушка ∅315 из листа δ=10мм	ГОСТ 19903-74			шт	2	6,1	
11	Прокладка А-200-2,5ТМКЩ-С	ГОСТ 15180-86			шт	2	0,069	
12	Болт М16-6gх65.58 (S24)	ГОСТ 7798-70			шт	16	0,137	
13	Гайка М16-6Н.5 (S24)	ГОСТ 5915-70			шт	16	0,038	
14	Шайба 16 3Х13	ГОСТ 6402-70			шт	16	0,006	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 13.04.10

Инв. N подл. 593365

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бирюкова			12.04
Проверил		Семенов			12.04
Н.контр.		Макаева			12.04

1834-23-168.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. Здание ГАЭС. Отвод стоков после пожаротушения кабельных коридоров на отм. 136,300 - 149,850. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВиК 2010г.

Формат А3