Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трап стальной Ду 100				шт	2	30,75	Черт.1834-23-180, л.4
2	Труба стальная электросварная прямошовная, Ø108х4	ГОСТ 10704-91			м	30,00	10,26	
3	Отвод 90-108х5	ГОСТ 30753-2001			шт	1	2,10	
4	Тройник 108х4	ГОСТ 17376-2001			шт	3	2,20	
5	Фланец, Ø 380 мм, δ=10 мм	ГОСТ 19903-74			шт	1	8,15	
6	Фланец 1-100-2,5	ГОСТ12820-80			шт	3	2,14	
7	Заглушка, Ø 205 мм, δ=5 мм	ГОСТ 19903-74			шт	3	1,30	
8	Болт М16-6gх60.58(S24)	ГОСТ 7798-70			шт	12	0,13	
9	Гайка М16-6Н.5(S24)	ГОСТ 5915-70			шт	12	0,04	
10	Шайба 16 3Х13	ГОСТ 6402-70			шт	12	0,01	
11	Прокладка А-100-2,5-ТМКЩ-С	ГОСТ 15180-86			шт	3	0,04	
12	Крепление трубопровода				шт	4	2,30	Черт.1834-23-180, л.6
	Закладные трубопроводы							
13	Труба бесшовная горячедеформированная	ГОСТ 9940-81			м	5,00	15,3	
	из коррозионно-стойкой стали Ø108х6,0							
14	Отвод 90-108х5-12Х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	3	2,10	
15	Отвод 45-108х5-12Х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	2	1,05	
16	Тройник 108х4-12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	1	2,20	

Согласовано

Инв. N подл | Подпись и дата | Взам. инв.N

5294191 | 13.05.10 |

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Семенов			27.04
Проверил		Макаева			27.04
Н.контр.		Макаева			27.04

1834 - 23 - 180.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье.
Здание ГАЭС.
Отвод стоков после пожаротушения кабельных шахт 1, 2.
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2010г.