Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код одорудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В2							
1	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно	ПЗУ 12-80 нж		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	1	9,00	
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ТУ 4892-001-39003322-01						
	Ø80, Ру=1,2 МПа							
2*	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 12-80.	ПЗУ 12-80 ЭП-нж		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	1	24,00	См. примечания лист 2
	Электропривод Э-200/0,25-2 У2 IP54, мощность N=1,5кВт,	ТУ 4892-001-39003322-01						
	Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø80, Ру=1,2 МПа							
3	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1 МПа			шт	2		
	Ру=1,0 МПа							
4	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	шт	1	0,40	
5	Кран шаровой муфтовый проходной, Ø25, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	2	0,10	
6	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для кон-	11Б18бк			шт	2	0,26	
	трольного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							
7	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 51043-2002			шт	5	0,09	
8	~~Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5~~	~~ГОСТ 10704-91~~			м	28	7,38	
9	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	1,3	2,39	1.1.
10	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	5	0,134	
11	Отвод 90°-89х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	5	1,40	
12	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75*			шт	5	0,229	
13	Переход К-89х3,5-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	6	0,6	
	1.1. Взамен перечеркнутого							
8	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	28	7,38	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 02.11.11

Инв. N подл. 524267

1	1	Изм.	449-11		28.10
Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Спирина			20.05
Проверил		Семенов			20.05
Н.контр.		Макаева			20.05

1834 - 23 - 191. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье
Здание ГАЭС.
Автоматическое пожаротушение кабельной шахты №4. II этап.
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2010г.

Формат А3