Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Система В2					
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 51043-2002			шт	20	0,09	
2	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø108х4	ГОСТ 8732-78			м	17	10,26	
3	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	28	7,38	
4	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57х3,5	ГОСТ 8732-78			м	16	4,62	
5	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	10	2,39	
6	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	18	0,134	
7	Отвод 90°-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	3	0,6	
8	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75*			шт	18	0,229	
9	Переход К-108х4-89х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	1	0,9	
10	Переход К-89х3,5-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	14	0,6	
11	Переход К-57х3,5-25х3,2	ГОСТ 17378-2001			шт	19	0,4	
12	Тройник 108х4	ГОСТ 17376-2001			шт	1	2,2	
13	Тройник 108х4-89х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	5	2,2	
14	Тройник 89х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	8	1,5	
15	Тройник 57х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	4	0,4	
16	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110	ГОСТ 18374-79			кг	2,7		масса общая
17	Грунт ГФ-0119	ГОСТ 23343-78			кг	0,9		масса общая
18	Крепление трубопровода. Тип 1							1834-23-228, лист 4
19	Крепление трубопровода. Тип 2							1834-23-228, лист 5
20	Крепление трубопровода. Тип 3							1834-23-228, лист 6

Площадь окраски - 18 м.^{2}

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 23.02.12

Инв. N подл. 58к 867

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	86-12		22.02
Разработал		Соколова			22.02
Проверил		Семенов			22.02
Н.контр.		Макаева			22.02

1834 - 23 - 228. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Автоматическое пожаротушение кабельного туннеля №5 вдоль верхней левобережной стенки

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2012г.

Формат А3