Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код одорудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В2							
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	38	0,09	
2	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø108х4	ГОСТ 8732-78			м	43	10,26	
3	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	48	7,38	
4	Труба стальная водогазопроводная черная Ø57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	29	4,62	
5	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	20	2,39	
6	Отвод 90°-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	2	0,6	
7	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75*			шт	34	0,229	
8	Тройник 108х4	ГОСТ 17376-2001			шт	2	2,2	
9	Тройник 108х4-89х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	10	2,2	
10	Тройник 89х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	16	1,5	
11	Тройник 57х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	8	0,4	
12	Переход К-108х4-89х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2	0,9	
13	Переход К-108х4-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	2	0,9	
14	Переход К-89х3,5-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	28	0,6	
15	Переход К-57х3,5-25х3,2	ГОСТ 17378-2001			шт	38	0,4	
16	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	38	0,134	
17	Крепления трубопроводов. Тип 1-6							1834-23-238, л. 6
	Система 2К3							
18	Трап стальной Ду 200				шт	~~2~~ 8		1834-23-238, л. 5
19	Труба бесшовная горячедеформированная из	ГОСТ 9940-81			м	21	77,68	
	коррозионно-стойкой стали Ø325х10 - 12х18Н10Т							
20	Труба бесшовная холодно- и теплодеформированная из	ГОСТ 9941-81			м	23	31,52	
	коррозионно-стойкой стали Ø219х6 - 12х18Н10Т							
21	Отвод 90°-325х10 - 12х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	2	37,0	
22	Отвод 45°-325х10 - 12х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	2	18,5	

1.1

1.2

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

1	2		409-13		16.07.2013
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасова			
Проверил		Семенов			
Н.контр.		Макаева			

1834 - 23 - 238. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье.
Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей 064, 065 (от СПК до противопожарной перегородки)
г. Москва

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Гидропроект" ОВТС 2011г.

Формат А3