Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В2							
1*	Пожарное запорное устройство с электроприводом Э-200/0,25-2							
	У2 IP54, краном шаровым запорным, мощностью N=1,5 кВт,							
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-150 ЭП-нж						
	ø150, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	2	66,0	
2	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно							
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-150 нж						
	ø150, Ру=1,6 МПа и с концевым выключателем	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум-Л"	шт	2	45,0	
3	Манометр технический с радиальным расположение штуцера							
	Ру=2,0 МПа	МП 100 МД – 0,6 МПа			шт	4		
4	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО"Спецавтоматика"	шт	2	0,4	
5	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцами для							
	контрольного манометра ø15, Ру=1,6 МПа	11Б18бк			шт	4	0,26	
6	Кран шаровой муфтовый проходной ø25, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	68	0,165	
7	Кран шаровой муфтовый проходной ø50, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	7	1,295	
8	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	76	0,09	
9	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø219х6	ГОСТ 8732-78			м	3	31,52	
10	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø159х4,5	ГОСТ 8732-78			м	65	17,15	
11	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø108х4	ГОСТ 8732-78			м	69	10,26	
12	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	90	7,38	
13	Труба стальная водогазопроводная черная ø50х3,5	ГОСТ 3262-75			м	65	4,62	
14	Труба стальная водогазопроводная черная ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	54	2,39	
15	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	76	0,134	
16	Отвод 90-219х6,0	ГОСТ 17375-2001			шт	1	15,0	
17	Отвод 90°-159х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	20	6,1	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
1	–	Зам.	486-13		21.06.13
Разработал		Тарасова			15.04
Проверил		Семенов			15.04
Н. контр.		Макаева			15.04

1834-23-272.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей 064, 065 (в осях 1 -7). Спецификация

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3