Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оросители дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 51043-2002			шт	3	0,09	
2	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 16-100,	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	1	13	
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	ф100, Ру=1,6 МПа							
3*	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 16-100.	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	1	28	
	Электропривод Э-100/0,25-2 У2 IP54, мощность N=0,37 кВт,							
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	ф100, Ру=1,6 МПа							
4	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 16-50,	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	1	6	
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	ф50, Ру=1,6 МПа							
5*	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 16-50.	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	1	21	
	Электропривод Э-60/0,25-2 У2 IP54, мощность N=0,18кВт,							
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	ф50, Ру=1,6 МПа							
6	Вентиль запорно-муфтовый ф15, Ру=1,6 МПа				шт	3		
7	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1,6 МПа			шт	4		
	предел измерения 0-1,6 МПа							
8	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контроль-	11Б18бк			шт	4	0,26	
	ного манометра ф15, Ру=1,6 МПа							
9	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Специавтоматика"	шт	2	0,40	
10	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ф108х4	ГОСТ 8732-78			м	29	10,26	
11	Тоже, ф57х3,5	ГОСТ 8732-78			м	22	4,88	
12	Труба стальная водогазопроводная черная ф25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	1	2,39	
13	Отвод 90°-108х4	ГОСТ 17375-2001			шт	9	2,5	
14	Отвод 90°-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	6	0,6	

Согласовано: Зтд — Обисова — Инв. N подл. 5744 — Подпись и дата 15.08 — Взам. инв.N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасова			05.08
Проверил		Семенов			05.08
Н.контр.		Макаева			05.08

1834 - 23 - 295. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение кабельной шахты №4 с отм. 157,850 до отм. 164,900. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3