


Тип 1




Тип 2




Тип 3



Тип 4



Тип 5



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Тип 1	2	2,1	
1.1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной горячекатаный	1	0,75	
		равнополочный 50х50х5, L=0,2м			
1.2	ГОСТ 24137-80	Хомут 60-Ст3.-Ц9.хр	1	0,141	
1.3	ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.5 (S16)	2	0,010	
1.4	ГОСТ 11371-78	Шайба А 10.01.08кп.016	2	0,003	
1.5	ГОСТ 19903-74	Полоса стальная 5х150х200	1	1,18	
1.6		Анкер-шпилька HST M12x145x50	4	-	Hilti
		Тип 2	2	2,48	
2.1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной горячекатаный	1	1,13	
		равнополочный 50х50х5, L=0,3м			
2.2	ГОСТ 24137-80	Хомут 60-Ст3.-Ц9.хр	1	0,141	
2.3	ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.5 (S16)	2	0,010	
2.4	ГОСТ 11371-78	Шайба А 10.01.08кп.016	2	0,003	
2.5	ГОСТ 19903-74	Полоса стальная 5х150х200	1	1,18	
2.6		Анкер-шпилька HST M12x145x50	4	-	Hilti
		Тип 3	2	2,49	
3.1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной горячекатаный	1	0,94	
		равнополочный 50х50х5, L=0,25м			
3.2	ГОСТ 24137-80	Хомут 110-Ст3.-Ц9.хр	1	0,326	
3.3	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5 (S18)	2	0,015	
3.4	ГОСТ 11371-78	Шайба А 12.01.08кп.016	2	0,006	
3.5	ГОСТ 19903-74	Полоса стальная 5х150х200	1	1,18	
3.6		Анкер-шпилька HST M12x145x50	4	-	Hilti
		Тип 4	2	2,68	
4.1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной горячекатаный	1	1,13	
		равнополочный 50х50х5, L=0,3м			
4.2	ГОСТ 24137-80	Хомут 110-Ст3.-Ц9.хр	1	0,326	
4.3	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5 (S18)	2	0,015	
4.4	ГОСТ 11371-78	Шайба А 12.01.08кп.016	2	0,006	
4.5	ГОСТ 19903-74	Полоса стальная 5х150х200	1	1,18	
4.6		Анкер-шпилька HST M12x145x50	4	-	Hilti
		Тип 5	1	3,43	
5.1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной горячекатаный	1	1,89	
		равнополочный 50х50х5, L=0,5м			
5.2	ГОСТ 24137-80	Хомут 110-Ст3.-Ц9.хр	1	0,326	
5.3	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5 (S18)	2	0,015	
5.4	ГОСТ 11371-78	Шайба А 12.01.08кп.016	2	0,006	
5.5	ГОСТ 19903-74	Полоса стальная 5х150х200	1	1,18	
5.6		Анкер-шпилька HST M12x145x50	4	-	Hilti

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 18.07.11

Инв. N подл. 9334/9-0

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Тарасова			05.08
Проверил		Семенов			05.08
Н.контр.		Макаева			05.08

1834 - 23 - 295

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение кабельной шахты №4 с отм. 157,850 до отм. 164,900

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Крепления трубопроводов. Типы 1-5. Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А2