Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трап стальной Ду 100				шт	1	30,75	1834-23-180,л.3
2	Крепление трубопровода				шт	6	2,50	1834-23-180,л.4
3	Труба бесшовная горячедеффформированная, ф108х4,0	ГОСТ 8732-78			м	20,00	10,26	
4	Отвод 90-108х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт	1	2,50	
5	Тройник 108х4	ГОСТ 17376-2001			шт	2	2,20	
6	Переход 159х4,5-108х4	ГОСТ 17378-2001			шт	1	2,60	
7	Заглушка, ф 205 мм, δ=5 мм	ГОСТ 19903-74			шт	2	1,30	
8	Фланец 1-100-2,5	ГОСТ12820-80			шт	2	2,14	
9	Прокладка А-100-2,5-ТМКЩ-С	ГОСТ 15180-86			шт	2	0,04	
10	Болт М16-6gх60.58(S24)	ГОСТ 7798-70			шт	8	0,13	
11	Гайка М16-6Н.5(S24)	ГОСТ 5915-70			шт	8	0,04	
12	Шайба 16 3Х13	ГОСТ 6402-70			шт	8	0,01	
13	Труба стальная электросварная прямошовная, ф219х6 нж	ГОСТ 10704-91			м	2,00	31,52	

Согласовано

Инв. N подл. 53489/1 | Подпись и дата 29.08.11 | Взам. инв.N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Семенов			29.08
Проверил		Макаева			29.08
Н.контр.		Макаева			29.08

1834 - 23 - 296.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения кабельной шахты №4 с отм. 157,850 до отм. 164,900

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А1