Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	76	0,09	
2	Труба стальная электросварная прямошовная ∅159х4,5	ГОСТ 10704-91			м	76	17,15	
3	Труба стальная электросварная прямошовная ∅108х4	ГОСТ 10704-91			м	65	10,26	
4	Труба стальная электросварная прямошовная ∅89х3,5	ГОСТ 10704-91			м	57	7,38	
5	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная ∅57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	57	4,62	
6	Труба стальная водогазопроводная черная ∅25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	30	2,39	
7	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	76	0,134	
8	Отвод 90°-159х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	20	6,10	
9	Отвод 90°-108х4	ГОСТ 17375-2001			шт	16	2,5	
10	Отвод 90°-89х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	16	1,4	
11	Отвод 90°-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	16	0,6	
12	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75*			шт	152	0,229	
13	Переход К-159х4,5-108х4	ГОСТ 17378-2001			шт	4	2,3	
14	Переход К-108х4-89х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	4	0,9	
15	Переход К-108х4-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	26	0,9	
16	Переход К-89х3,5-57х3,5	ГОСТ 17378-2001			шт	42	0,6	
17	Переход К-57х3,5-25х3,2	ГОСТ 17378-2001			шт	64	0,4	
18	Тройник 159х4,5-108х4	ГОСТ 17376-2001			шт	26	4,8	
19	Тройник 108х4-89х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	20	2,2	
20	Тройник 89х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	18	1,5	
21	Тройник 57х3,5	ГОСТ 17376-2001			шт	10	0,4	
22	Крепление трубопровода. Тип 1							Лист 6
23	Крепление трубопровода. Тип 2							Лист 7

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 27.11.09

Инв. N подл. 5713/5Р

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бирюкова			27.11
Проверил		Саблина			27.11
Н.контр.		Бакштанина			27.11

1834 - 23 - 67. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Автоматическое пожаротушение кабельных туннелей на отм. 129,350 (2 отсека)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация

ОАО"Инженерный центр ЕЭС"
Филиал
"Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2008г.

Формат А3