Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Система В2					
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	77	0,09	
2	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1,5 МПа			шт	4		
	P_y=1,5 МПа							
3	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для кон-	11Б18бк			шт	4	0,26	
	трольного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							
4	Вентиль запорно-муфтовый Ø15, Ру=1,6 МПа				шт	2		
5	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 12-200.	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	2	179	
	Электропривод Э-200/0,25-2 У2 IP54, мощность N=1,5кВт,							
	Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø200, P_y=1,2 МПа							
6	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 12-200,	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	2		
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø200, P_y=1,2 МПа							
7	Труба стальная электросварная прямошовная Ø219х6,0	ГОСТ 10704-91			м	26	31,52	
8	Труба стальная электросварная прямошовная Ø159х4,5	ГОСТ 10704-91			м	127	17,15	
9	Труба стальная электросварная прямошовная Ø108х4	ГОСТ 10704-91			м	69	10,26	
10	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5	ГОСТ 10704-91			м	69	7,38	
11	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная Ø57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	39	4,62	
12	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	32	2,39	
13	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	77	0,134	
14	Отвод 15°-57х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт	1	0,1	
15	Отвод 90°-219х6,0	ГОСТ 17375-2001			шт	11	15	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 6.05.09

Инв. N подл. 614 460

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Савкина			28.04
Разработал		Спирина			28.04
Проверил		Саблина			05.05
Н.контр.		Макаева			05.05

1834 - 23 - 84. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей (со стороны ВБ) от оси 11 здания ГАЭС до СПК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2009г.

Формат А3