Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пожарное запорное устройство с электроприводом, комплектно	ПЗУ 16-80						
	с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду80, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	1		
2	Кран шаровой полнопроходной фланцевый, комплектно с							
	ответными фланцами, прокладками и крепежом PN=1,6; DN 80	WK-2a		НЕМЕН	шт	2	12,5	
3	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно							
	с концевыми выключателями, ответными фланцами, прокладками	ПЗУ 16-80						
	и крепежом Ду80, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	1		
4	Отвод 90-89х4	ГОСТ 17375-2001			шт	45	1,5	
5	Отвод 45-89х4	ГОСТ 17375-2001			шт	2	0,8	
6	Тройник 89х6	ГОСТ 17376-2001			шт	2	2,0	
7	Труба стальная бесшовная горячекатанная Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	290,0	7,38	
8	Крепление трубопроводов. Тип 1 - 8	Черт. 1834-23-373, л. 3, 5, 6						
9	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110	ГОСТ 18374-79			кг / м^2	27/180		
10	Грунт ГФ-0119	ГОСТ 23343-78			кг / м^2	9/90		
11	Саморегулируемый греющий кабель	5BTV2-CR		Raychem	м	90,0	3,30	1.1
12	Тепловая изоляция толщиной 15 мм	Thermasheet Alu Stucco		Термафлекс	м^2	75	2,7	
13	Труба стальная бесшовная горячекатанная (гильза) Ø108х4	ГОСТ 8732-78			м	6,0	10,26	
14	Бетонная опора (бетон В 20)				м^3	0,3		
15	Тепловая изоляция толщиной 13 мм	J-89 Thermaflex FRZ		Термафлекс	м	290,0	0,13	

Согласовано

Инв. N подл. 6049947 | Подпись и дата 19.12.12 | Взам. инв.N

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	1	-	771-12		19.12

Разработала	Балашенко	19.12
Проверил	Иванов	19.12
Н.контр.	Макаева	19.12

1834-23-373.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Система заполнения емкости для временного пожаротушения

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2012г.

Формат А3