Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно							
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-200 нж						
	Ø200, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум - Л"	шт	8	60,0	
2	Фильтр сетчатый чугунный со сливной пробкой, фланцевый							
	PN 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и	ГОСТ 6527-68						
	крепежом DN 200	IS 16F	796		шт	4	109,8	
3	Клапан обратный межфланцевый, PN 1,6 МПа, t°раб.≥100°С							
	комплектно с фланцами, прокладками и крепежом DN 200	тип 287	796	"НЕМЕН"	шт	4	0,50	
4	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø219х10	ГОСТ 8732-78			м	20	31,52	
5	Отвод 90-219х6	ГОСТ 17375-2001			шт	18	15,0	
6	Манометр технический с радиальным расположение штуцера							
	предел измерения 0-1,6 МПа	МП 100 МД - 1,6 МПа			шт	8		
7	Крепление трубопровода. Тип 1,2	Черт. 1834-23-290, л.3						
8	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110	ГОСТ 18374-79			кг	80		масса общая
9	Грунт ГФ-0119	ГОСТ 23343-78			кг	12,5		масса общая
10	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контроль-	11Б18бк			шт	8	0,26	
	ного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 23.10.12

Инв. N подл. 608994

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Плешакова			22.10
Проверил		Иванов			22.10
Н.контр.		Макаева			22.10

1834 - 23 - 290.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Фильтры системы автоматического пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2012г.

Формат А3