Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кровельная воронка с вертикальным выпуском DN110 для			"Hutterer&Lechner GmbH"	компл.	2	-	
	неэксплуатируемых кровель							
	с электроподогревом U=230В, мощность 10-30 Вт:							
1.1	Кровельная воронка HL62.1H/1 с вертикальным выпуском DN110			"Hutterer&Lechner GmbH"	шт	1	-	на один компл.
	с электроподогревом U=230В, мощность 10-30 Вт							
1.2	Надставной элемент HL65P			"Hutterer&Lechner GmbH"	шт	1	-	на один компл.
3	Переходник HL9/1			"Hutterer&Lechner GmbH"	шт	2	-	
4	Труба напорная НПВХ 100 РК SDR 21-110х5,3	ГОСТ Р 51613-2000		"FIP"	м	18	2,62	
5	Отвод плавный 90° "SIV110" PVC SDR21-110 PN10	ГОСТ Р 52134-2003		"FIP"	шт	3	-	
6	Отвод 45° "HIV110" PVC SDR21-110 PN10	ГОСТ Р 52134-2003		"FIP"	шт	1	-	
7	Тройник 90° "TIV110" PVC SDR21-110x110x110 PN10	ГОСТ Р 52134-2003		"FIP"	шт	1	-	
8	Тройник 90° с внутренней резьбой "TIFV110400" PVC	ГОСТ Р 52134-2003		"FIP"	шт	1	-	
	SDR21-110x110x110 PN10							
9	Заглушка "PFV400" с н/р 4" PN16 в комплекте с прокладкой	ГОСТ Р 52134-2003		"FIP"	шт	1	-	
10	Труба стальная электросварная прямошовная с весьма	ГОСТ 10704-91			м	2	21,21	
	усиленной изоляцией, Ø219х4							
11	Труба полиэтиленовая с двухслойной стенкой "Корсис"	ТУ 2248-001-73011750-2005			м	2		
	Дн/Двн=110/91							
12	Отвод 45°полиэтиленовый "Корсис"				шт	2		

Согласовано

инв.N подл. 636004 | подп. и дата 15.08.13 | взам.инв.N

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Уфаева			15.08.
Проверил		Иванов			15.08
Н.контр.		Макаева			15.08

1834-23-319.С

Насосная станция пожаротушения. Внутренний водосток. Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2013 г.