Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Швеллер 10П	ГОСТ 8240-97			м	15	8,59	
2	Сталь угловая 50х50х5	ГОСТ 8509-93			м	20	3,77	
3	Заземляющая перемычка L = 300 мм	Rittal			шт	20	-	
4	Сталь полосовая 6х50мм	ГОСТ 103-2006			м	200	2,355	для заземлен.
5	Анкер шпилька HST M10x110	Фирма Hilti			шт	65	-	
6	Анкер-гильза HLC 10x40/8	Фирма Hilti			шт	210	-	для крепл. заземлен.
7	Сталь полосовая 4х25	ГОСТ 103-2006			м	15	0,785	для заземлен.
8	Сталь полосовая 7х100	ГОСТ 103-2006			м	45	5,495	для заземлен.
9	Труба электросварная Ø102мм	ГОСТ 10704-91			м	15	7,32	для заземлен.
10	Стойка С - 800				шт	30	1,85	
11	Консоль К - 360				шт	120	0,7	
12	Узел крепления консолей к стойкам УК-50				шт	120	0,08	
13	Узел крепления стойки УКС-60				шт	60	0,26	
14	Угловая секция на 90° ЛУ-300				шт	8	4,48	
15	Прямой лоток лестничного типа Л-300-2				шт	50	6,10	
16	Прижим В-41				шт	100	0,06	
17	Соединитель угловой горизонтальный СУГ-30				шт	100	0,19	
18	Металлорукав оцинкованный герметичный Р1-ЦА-50мм	ТУ 4833-019-29124208-00			м	60	-	
19	Металлорукав оцинкованный герметичный Р1-ЦА-32мм	ТУ 4833-019-29124208-00			м	60	-	
20								
21								
22								
23								

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 25.09.13

Инв. N подл. 938660

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Ярулин			25.09
Проверил		Пономарева			25.09
Н.контроль		Сидоров			25.09.13
Зам.ГИПа		Гулиева			
Утвердил		Обысова			25.09
ГИП		Лобанов			25.09

1834 - 25- 236.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Насосная пожаротушения. Расположение электрооборудования, расстановка кабельных конструкций, заземление, прокладка кабелей.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ЭТО 2013г.

Формат А3