Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канализационная насосная установка №4 производительностью							Уточняется после
	5,7 м³/ч, напором 8 м, мощностью N=0,4 кВт				шт	1	5,4	проведения конкурса
2	Унитаз керамический с цельноотлитой полочной, косым							
	выпуском, комплектно со сливным низко расположенным							
	бачком, спускной арматурой, сидением и резиновой манжетой	ГОСТ 30493-96			шт	5	27	
3	Умывальник керамический в комплекте со сливной арматурой	ГОСТ 30493-96			шт	4	17	
4	Клапан запорный муфтовый латунный, Ø32, Ру=1,6МПа	ВИЛН.491112.011 (15Б3р)						
		ТУ 3712-021-29012225-2006			шт	1	0,84	
5	Затвор обратный, Ø32, Ру=3,2МПа	ВИЛН.494412.004 (19Б4нж)						
		ТУ 3712-008-05749381-98			шт	1	1,75	
6	Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ							
	Р SN4 160х4,0	ТУ 2248-003-75245920-2005			м	14	3,15	
7	Труба полипропиленовая Ø110	ТУ 4926-005-41989945-97			м	31	1,01	
8	Труба полипропиленовая Ø50	ТУ 4926-005-41989945-97			м	~~7~~ 8	0,3	
9	Труба напорная из полиэтилена ПЭ 63 SDR11 Ø75	ГОСТ 18599-2001		2.1.	м	28	1,46	
10	Труба напорная из полиэтилена ПЭ 63 SDR11 Ø40	ГОСТ 18599-2001			м	2	0,427	
11	Труба напорная из полиэтилена ПЭ 63 SDR11 Ø32	ГОСТ 18599-2001			м	1	0,277	
12	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø108х4,0	ГОСТ 8732-78			м	162	10,26	
13	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	176	7,38	
14	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø76х3,5	ГОСТ 8732-78			м	0,3	6,26	
15	Отвод НПВХ с уплотнительным кольцом 90°, Ø160	ТУ 2248-003-75245920-2005			шт	3		
16	Отвод ПП 87°30', Ø110	ТУ 4926-010-41989945-98			шт	5	0,23	
17	Колено ПЭ, Ø75	ГОСТ 18599-2001			шт	5	2.2.	
18	Отвод ПП 45°, Ø110	ТУ 4926-010-41989945-98			шт	~~4~~ 2		
19	Отвод ПЭ 45°, Ø75	ГОСТ 18599-2001			шт	~~4~~ 2		

Согласовано

Инв. N подл. 536 515 | Подпись и дата 24.10.11 | Взам. инв. N

2	2	Изм	06-12		23.01
1	-	Зам	245-11		17.10
Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бирюкова			17.10
Проверил		Семенов			17.10
Н.контр.		Макаева			17.10

1834-23-227.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье.
Здание ГАЭС.
Сети бытовой канализации.
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3