Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Насос погружной, стационарной мокрой установки с подачей 80÷110 м³/час при напорах 47÷43 м с электродвигателем мощностью 25,4 кВт, 2900 об/мин, 380 В, 50 Гц комплектно с напорным соединением, с ответным фланцем из нержавеющей стали, прокладкой и оцинкованным крепежом, анкер-шпильками для крепления к фундаменту, направляющими штангами из нержавеющей стали и их крепежом, комплектом подъёмного нержавеющего троса, герметичными вводами для силового и контрольного кабелей, шкафом питания и управления, шкафом местного управления и кабелями между насосами и шкафами, запасными частями на гарантийный период и 5 лет эксплуатации и комплектом монтажных приспособлений и инструмента	ETS 178 D		"RITZ", Германия	к-т	2	190	
2	Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 100, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 100.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", г. Зеленоград	к-т	2	44,6	
3	Затвор обратный поворотный фланцевый Ду 100, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	19с76нж		ОАО "Знамя Труда", г. Санкт-Петербург	к-т	2	68	
4	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду 80, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 080.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", г. Зеленоград	к-т	1	29	
5	Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали с рукояткой, Ду 50, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 050.016.21-01Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", г. Зеленоград	к-т	1	17	
6	Кран шаровой регулирующий фланцевый с рукояткой, Ду 40, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	РАРД 040.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", г. Зеленоград	к-т	2	14,3	

0 005005 991889

Инв. N подл. 599188 | Подпись и дата 26.07.12 | Взам. инв. N

2	-	Все	398-12		25.07.12
1	-	Все	93-10		30.06.10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1834-19-4.С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Разраб.	Шуркалов	24.07
Пров.	Балашова	24.07
Гл. эксперт	Егунова	25.07
Нач. отд.	Скосарев	26.07
Н. контр.	Трошина	25.07
Утв. ГИП	Лобанов	26.07

Водоприёмник. Левобережный устой. Насосная станция дренажа основания. Компоновка оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификация оборудования, изделий и материалов (Заказная спецификация)

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ГМО 2012

Формат А3