Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Клапан обратный подъёмный фланцевый Ду 40, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	16с10нж		ОАО "Знамя Труда", г. Санкт-Петербург	к-т	2	16	
8	Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 25, Ру 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 025.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", г. Зеленоград	к-т	2	6,1	
9	Вентиль запорный муфтовый Ду 15, Ру 1,6 МПа	15Б1п (15Б1бк)		"Бологовский арматурный завод"	шт	2	0,243	
10	Кран трёхходовой из латуни Ду 15, Ру 1,6 МПа, поворотная муфта / муфта G1/2	WIKA 910.10 № 9090134		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт	2	0,32	
11	Погружной зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...60 кПа (6 м вод. ст.), погрешность измерения ±0,25%, комплектно с блоком питания, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем	LMK 858		"BD Sensors RUS", г. Москва	к-т	2	0,4	
12	Погружной зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...160 кПа (16 м вод. ст.), погрешность измерения ±0,25%, комплектно с блоком питания, показывающим прибором, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем	LMK 858		"BD Sensors RUS", г. Москва	к-т	1	0,4	
13	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений -1...0...9 бар, класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт	2	2,0	
14	Расходомер-счётчик электромагнитный фланцевый Ду 100, Q = 0...150 м³/ч, погрешность измерения ±2%, с токовым выходом 4-20 мА, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, с ответными фланцами, прокладками, оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления	"Взлёт ЭМ" ПРОФИ-322		ЗАО "ВЗЛЁТ" г. Санкт-Петербург	к-т	2	32,0	
	Стандартные изделия							
15	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø108х4, Ст 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт	4	2,5	

Инв. N подл. 599189 | Подпись и дата 26.07.12 | Взам. инв. N

0 005005 991896