КОМИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Комитет региональной безопасности)

ул. Московская, 72, а/я 27, г. Саратов, 410042
ул. им. Гоголя Н.В., зд. 87, г. Саратов, 410012
Тел./факс (845-2) 65-96-81; uprbez@mail.ru

01.10.2026 № 3681

на № Исх-1364.СарГЭС/94-АС/002 от 17.09.2026

И.о. директора
Филиала ПАО «РусГидро»
«Саратовская ГЭС»

Савкину А.А.

sarges@rushydro.ru

О сопряжении ЛСОН

Уважаемый Александр Анатольевич!

В соответствии с Вашим запросом комитет региональной безопасности Саратовской области направляет технические условия на подключение (присоединение) «Локальной системы оповещения населения Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» (далее - ЛСОН) с пунктами управления муниципального уровня (тип 2 на базе оборудования «Марс-Арсенал»), расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12 (ЕДДС Балаковского муниципального района) и направляет технические условия на подключение (присоединение) ЛСОН к региональной системе оповещения населения (далее – РСОН) Саратовской области.

До начала выполнения работ по сопряжению ЛСОН с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСОН) Вам необходимо согласовать оптимальный вариант подключения (присоединения) ЛСОН к МСОН с оператором РСОН (ОГУ СО «Безопасный регион»).

По всем возникающим техническим вопросам подключения (присоединения) ЛСОН к МСОН прошу обращаться в ОГУ СО «Безопасный регион».

Контактное лицо:

руководитель ОГУ СО «Безопасный регион» Силаев Олег Алексеевич, тел. +7 (8452) 66-97-01, E-mail: saratovogubr@mail.ru, 410076, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 55.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Саратовская ГЭС
Вх-2401.СарГЭС/94-ЛО/001
от 02 октября 2026

Министр области –
председатель комитета

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 6FFECFACEB7B1809591FF01E02B8FB8B
Владелец: Юрин Юрий Сергеевич
Действителен с 24-09-2025 до 18-12-2026

Ю.С. Юрин

Кривцов Дмитрий Викторович
65-96-89

Приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (присоединение)
локальной системы оповещения населения (ЛСОН) «Локальная система оповещения населения Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» к региональной системе оповещения населения Саратовской области (далее – РСОН) через пункты управления муниципального уровня (тип 2 на базе оборудования «Марс-Арсенал»)

«1» октября 2026 г. № 5

1. Общая информация	
1.1. Заказчик технических условий (ТУ)	Филиал ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС»
1.2. Исходящий номер и дата заявки	№ Исх-1364.СарГЭС/94-АС/002 от 17.09.2026
1.3. Наименование объекта	ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС»
2. Технические условия на подключение (присоединение) ЛСОН к РСОН (от «1» октября 2026 года №5)	
2.1. Назначение ЛСОН	Основной задачей ЛСОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: - руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство; - объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; - единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия ЛСОН; - руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия ЛСОН; - людей, находящихся в границах зоны действия ЛСОН.
2.2 Границы зоны оповещения	В границах территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.3 Требования к оборудованию ЛСОН	Технические средства оповещения ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». Возможность сопряжения технических средств оповещения ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» с муниципальным уровнем РСОН Саратовской области, созданной на базе комплекса программно-аппаратных средств оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», должна подтверждаться соответствующим актом.
2.4 Требования к оконечным техническим средствам оповещения	Оконечные средства оповещения должны обеспечить: - 100% озвучивание территории объекта и зоны

	действия ЛСОН; - превышение уровня полезного сигнала должно быть не менее чем на 15 дБ над уровнем шума в режиме трансляции речевого сообщения во всех точках озвучиваемой территории и разборчивость, необходимую для понимания передаваемой речи без затруднения; - возможность мониторинга состояния линий связи и оконечного средства оповещения. Места установки, количество, мощность оконечных средств оповещения определяются на этапе проектирования.
2.5 Требования по подключению (присоединению) ЛСОН к МСОН (РСОН)	ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» должна подключаться к муниципальному уровню управляющего комплекса РСОН, функционирующему на базе комплекса программно-аппаратных средств оповещения (КПАСО-Р) «Марс-Арсенал», с целью обеспечения циркулярного и (или) адресного управления ЛСОН от КПАСО-Р «Марс-Арсенал». От пункта управления оповещением ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» до муниципального уровня управляющего комплекса РСОН Саратовской области должен быть организован канал связи пропускной способностью не менее 1 Мбит/с по технологии Ethernet. Управление оконечными средствами оповещения в зоне действия ЛСОН должно осуществляться от муниципального уровня управляющего комплекса РСОН Саратовской области.
2.6 Способ передачи сигналов и информации оповещения	автоматизированный
3. Требования по проведению организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения населения	
Требования по проведению организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения населения	Все работы, проводимые по сопряжению ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» с муниципальным уровнем РСОН Саратовской области должны выполняться таким образом, чтобы исключить несанкционированное задействование систем оповещения (ЛСОН, МСОН и РСОН), как на этапе проведения работ по присоединению (подключению) ЛСОН к муниципальному уровню РСОН, так и на этапе эксплуатации ЛСОН.
4. Требования по обеспечению готовности ЛСОН к действиям по предназначению	
Требования по обеспечению готовности ЛСОН к действиям по предназначению	Технические средства оповещения и линии связи (линии управления) ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» должны находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивать автоматизированное включение (запуск) оконечных средств оповещения ЛСОН Филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» по сигналам оперативного дежурного ЕДДС Балаковского муниципального района, основного и запасного пункта управления ОГУ СО «Безопасный регион».

5. Требования по защите информации, не составляющей государственную тайну	
Требования по защите информации, не составляющей государственную тайну	ЛСОН должна иметь аттестат соответствия требованиям информационной безопасности и классу защиты (не ниже 3) согласно положениям совместного приказа МЧС и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365, приказу ФСТЭК Российской Федерации от 11.04.2025 № 117 или приказу ФСТЭК Российской Федерации от 11.02.2013 № 17 при заключении договора на оказание услуг по созданию или развитию (модернизации) ЛСОН до 1 марта 2026 года. Защищенное информационное взаимодействие обеспечивается посредством организации межсистемного взаимодействия средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) муниципального уровня РСОН и ЛСОН. Организация, создающая ЛСОН, обеспечивает в зоне своей ответственности создание и эксплуатацию однотипного СКЗИ (технология VipNet) в конфигурации, достаточной для обеспечения межсистемного взаимодействия. При организации информационного взаимодействия с муниципальным уровнем РСОН Саратовской области должны быть выполнены требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты информации, не составляющей государственную тайну.
6. Срок действия технических условий	
Срок действия технических условий	2 года

* Подключение ЛСОН к пунктам управления муниципального уровня осуществляется путем организации прямых каналов связи (точка - точка) в закрытую информационную сеть связи РСОН Саратовской области. Точку подключения к закрытой информационной сети связи определяет оператор связи. Оператором связи, обслуживающим закрытую информационную сеть РСОН, является ПАО «Ростелеком».

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
И ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)**

Старая Басманная, д. 17, Москва, 105066
Тел., факс: (495) 696-49-04
E-mail: postin@fstec.ru

12.03.2026 № 240/22/1492

На № _____

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о разъяснении положений Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденных приказом ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. № 117

С 1 марта 2026 г. вступили в силу Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. № 117 (далее — Требования).

Требованиями определена необходимость реализации мероприятий (процессов) в государственных органах и организациях, а также мер защиты информации применительно к информационным системам и информационно-коммуникационной инфраструктуре, на базе которой функционируют указанные системы.

В целях реализации мероприятий (процессов) в государственных органах и организациях в соответствии с пунктом 14 Требований в государственных органах и организациях в первоочередном порядке необходимо разработать и утвердить политику защиты информации, внутренние стандарты по защите информации, а также внутренние регламенты по защите информации.

При создании государственных информационных систем и иных

информационных систем после 1 марта 2026 г. необходимо руководствоваться положениями Требований. При реализации мер защиты информации в государственных информационных системах и иных информационных системах до момента утверждения методического документа «Состав и содержание мероприятий и мер по защите информации, содержащейся в информационных системах» необходимо руководствоваться методическим документом «Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденным ФСТЭК России 11 февраля 2014 г.

В ходе модернизации (развития) функционирующих государственных информационных систем, аттестованных на соответствие Требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденным приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, и иных информационных систем необходимо спланировать приведение их в соответствие Требованиям.

По результатам модернизации (развития) государственных информационных систем и иных информационных систем необходимо провести дополнительные аттестационные испытания в соответствии с Порядком организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, утвержденным приказом ФСТЭК России от 29 апреля 2021 г. № 77. После проведения дополнительных аттестационных испытаний переоформляется аттестат соответствия Требованиям.

В случае заключения договора на оказание услуг по созданию или развитию (модернизации) информационных систем до 1 марта 2026 г. допускается проведение указанных работ в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденными приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17.

С целью осуществления поэтапного перехода к реализации Требований ФСТЭК России рекомендует разработать в государственных органах и организациях план перехода, содержащий описание мероприятий и мер по защите информации, направленных на реализацию положений Требований, со сроками их реализации.

Первый заместитель директора В.Лютиков