Номер ТЗ	**206D**
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____ **А.А. Бурков**
«25» 09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого железобетона (прочее)
Лот № 206D

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку сетевого железобетона (прочее).

2. Сроки и адрес поставки.

Поставщик обеспечивает поставку сетевого железобетона (прочее) в объемах и сроках, установленные данным ТЗ. Поставка производится на склад получателя - филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения), расположенный:

Филиал	Вид транспорта Авто/жд	Точка поставки	Срок поставки*
Воронежэнерго	Авто, ж/д	394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205	30

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические требования и характеристики сетевого железобетона (прочее) (далее – сетевой железобетон) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

3.2 Требования к конструкции сетевого железобетона:

– изготовление сетевого железобетона осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие не менее В25;

– сетевой железобетон должен быть рассчитан для применения в агрессивных (при условии их заводской защиты от коррозии) и неагрессивных средах;

– на каждом изделии сетевого железобетона должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия;

– сетевой железобетон должен устанавливаться в любые типы грунтов;

– каждая партия сетевого железобетона должна снабжаться паспортом;

– поставляемый сетевой железобетон должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается сетевой железобетон, отвечающий следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

– для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

4.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3 Сетевой железобетон должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 13015, ГОСТ 26633, серии 3.407-57/87 «Железобетонные приставки для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ и связи. Рабочие чертежи», технических условий и типовых проектов на конкретные типы сетевого железобетона, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

4.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения сетевого железобетона должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя сетевого железобетона, ГОСТ 13015, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки сетевого железобетона должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.5 Срок изготовления сетевого железобетона должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый сетевой железобетон должен распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода сетевого железобетона из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Сетевой железобетон должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка сетевого железобетона должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;
- год выпуска;
- марку сетевого железобетона;
- номер партии.

По всем видам сетевого железобетона Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого сетевого железобетона.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии сетевого железобетона должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат качества;
- сертификат соответствия.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

/Начальник УРС  Битаров В.Л.

Приложение № 1 к ТЗ

Номер лота	Материал	Краткий текст материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические характеристики	ЕИ	Кол-во
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
206D	2031127	Приставка ж/б ПТ 43-2	23.61.12.169	преимущество	Серия 3.407-57/87 - Длина, мм – 4250 - Ширина 1, мм – 100 - Ширина 2, мм – 180 - Высота, мм – 220 - Объем бетона, м3 – 0,13 - Марка бетона – М350 - Масса, т – 0,325 Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С, -55 Класс бетона, не менее В25 Морозостойкость, не менее F150 Водонепроницаемость, не менее W4 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее 60 Срок службы, лет, не менее 40 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия +	ШТ	38