“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр
и Приволжье» - «Нижновэнерго»

_____/В.Л. Пехотин/

«29» сентября 2026 г.

Техническое задание

На поставку материалов для выполнения работ по строительству ВЛИ - 6/0,4кВ

Общая часть.

В целях исполнения обязательств филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по договору № 36-зк/26 от 15.09.2026, заключенным между ООО «Павловоэнерго» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» производит закупку материалов в рамках дополнительного сервиса для выполнения работ по строительству ВЛИ-6/0,4кВ для электроснабжения домов ж/у «Восточный» 3 этап по адресу: Нижегородская область, Павловский район в восточной части города Павлово вдоль автомобильной дороги Н.Новгород – Касимов.

2. Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точки поставки	Срок поставки
«Нижновэнерго»	Авто	607100, Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31	с момента заключения договора в течение 15 календарных дней

3. Перечень продукции.

Количество и состав оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна иметь сертификаты, декларации о соответствии.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

Начальник отдела анализа рынка, развития услуг и сервисов  С.П. Гудков

Приложение № 1 к Техническому заданию на поставку материалов для выполнения работ по строительству ВЛИ - 6/0,4кВ

1. Наименование и объем продукции:

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п/п	Наименование МТР	Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Сталь круглая Ø10	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 10 мм	280	м	24.10.62.121	Преимущество
2	Сталь полосовая 50х5	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	509	м	24.10.62.124	Преимущество
3	Уголок стальной 50х50х5 L=3м	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 50 мм, толщина полки 5 мм	255	м	24.10.71.111	Преимущество
4	Сталь круглая Ø8	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 8 мм	360	м	24.10.62.121	Преимущество
5	Труба ст. Ø70	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 70 мм, толщина стенки 4 мм	6	м	24.20.13.190	Преимущество
6	Труба ПНД Ø110	Толщина стенки: 10 мм Номинальное давление (PN): 16 атм. Наружный диаметр: 110 мм	79	м	22.21.21.122	Ограничение