Опросной лист на устройство комплектное УКП-1-380 - 2 шт.

	Требование заказчика		Предложение Участника
№	**Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)**	**Значение (параметры эквивалентности)**	
1	Входное напряжение, В	380	
2	Номинальная частота, Гц	50	
3	Выпрямленное напряжение в режиме холостого хода, В	257	
4	Номинальное выпрямленное напряжение нагрузки, В		
	УКП-1-380 УЗ	230	
	УКП-2 УЗ	230	
5	Допустимое отклонение выпрямленного напряжения и напряжения питающей сети, %		
	УКП-1-380 УЗ	+ 10; - 15	
	УКП-2 УЗ	+ 10; - 15	
6	Максимальный выпрямленный ток нагрузки, А, на выходе 150 А		
	УКП-1-380 УЗ	150	
	УКП-2 УЗ	150	
7	Максимальный выпрямленный ток нагрузки, А, на выходе 320 А		
	УКП-1-380 УЗ	320	
	УКП-2 УЗ	-	
8	Диапазон изменения тока, А, на выходе 150 А		
	УКП-1-380 УЗ	55 - 150	
	УКП-2 УЗ	55 - 150	
9	Диапазон изменения тока, А, на выходе 320 А		
	УКП-1-380 УЗ	150 - 320	
	УКП-2 УЗ	-	
10	Характер нагрузки	импульсный	
11	Длительность импульса нагрузки, с		
	УКП-1-380 УЗ	1	
	УКП-2 УЗ	1	
12	Минимально допустимое время между импульсами, с		
	УКП-1-380 УЗ	0,5	
	УКП-2 УЗ	0,5	

13	Количество импульсов в цикле, не более (при токе 320 А)		
	УКП-1-380 УЗ	4	
	УКП-2 УЗ	4	
14	Количество импульсов в цикле, не более (при токе 150 А)		
	УКП-1-380 УЗ	4	
	УКП-2 УЗ	4	
15	Количество импульсов в цикле, не более (при токе 100 А)		
	УКП-1-380 УЗ	8	
	УКП-2 УЗ	8	
16	Время между циклами, мин		
	УКП-1-380 УЗ	10	
	УКП-2 УЗ	10	
17	**Общие характеристики**		
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УЗ	
	Габаритные размеры шкафов	800x800x400 мм	
	Масса шкафа не более, кг	150	
	Комплект поставки	Выпрямитель с распределительным устройством УКП-1-380 в комплекте с накопителем УКП-2 — 2 шт., паспорт — 2 шт., схема электрическая принципиальная — 2 шт., руководство по эксплуатации — 2 шт.	

Требование к закупаемому оборудованию

- Все поставляемое Поставщиком на объект Оборудование должно быть новым, не бывшем в эксплуатации, пригодными для использования, иметь действующие сертификаты соответствия, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.
- В случае если в Технических требованиях и/или приложений к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения оборудования Участники в составе предложения могут предложить эквивалент, характеристики которого не хуже;
- Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, а также на его составляющие части (комплектующие) носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудо-

вания или его составных частей в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалента оборудования является причиной отклонения предложения Участника.

- Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
- В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком.

Начальник СРЗАИ  Федоров О.А.