Приложение №1
к Договору № У-В8-26-300-177227(112882)/ДУ
от "_____" _____ 20___ г.



Приложение № _____
к договору ТП № _____
от "_____" _____ 20___ г.

Орехово-Зуевский РЭС

№ И-24-00-427088/102/В8 «_____» _____ 20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт)

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
энергопринимающих устройств**

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "Техника транспорта"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Объекта электросетевого хозяйства**.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Объект электросетевого хозяйства, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Кабаново ,** кадастровый номер: **50:24:0040203:504**.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **650 кВт**.
4. Категория надежности: **третья**.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ**.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2024.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка – вновь сооружаемая РУ-0,4 кВ, вновь сооружаемая ТП-6/0,4 кВ, сооружаемая ВЛ-6кВ – 650 кВт.

8. Основной источник питания: **Ф-104, ПС 110 кВ Ликино №415 110/35/6 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.1.1. Строительство ВЛ-6кВ от опоры 12 ВЛ-6кВ Ф-104/415 до вновь сооружаемой ТП общей протяженностью ВЛ-220 м, проводом СИП3 1х70 и сечением провода 70мм² (на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом (одноцепная)).
10.1.2. Строительство ЛР-6кВ (линейный разъединитель с номинальным током от 500 до 1000 А включительно)-2шт. Размещение ЛР выполнить вне границ земельного участка Заявителя.

10.1.3. Смонтировать трансформаторную подстанцию киоскового типа КТП-1000 кВА/6/0,4кВ с трансформатором 630кВА, 1 шт. Марку, тип и размещение ТП определить на стадии проектирования. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП. Размещение ТП выполнить вне границы участка заявителя.
10.1.4. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. распределительного пункта РЩ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ, с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 1250 А, коммутационными аппаратами 1шт. Точные параметры оборудования определить проектом.
10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.2.1. Отсутствуют.
10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
10.3.1. Установка измерительного комплекса в РУ 0,4кВ ТП №(новый) со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения, поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по

двум зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток**.

12.1. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

13. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
043a2f7b
Начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети
П.В.Семенов