1 260624 913110

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя по заявке И-26-00-555045/102/Ю8 от 21.10.2026 г.

Заявитель: **Валиева Малика Собировна**
тел. **+7()--**
Объект: **участок участок**
Адрес объекта: **Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, с Стремилово**
Кадастровый №: **50:31:0010901:2003**
Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**; дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность 0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов **электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ**	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической **сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**	30	
Расстояние от границ участка заявителя **до существующих электрических сетей** (любых, в том числе, абонентских) **класса напряжения, указанного в заявке**	30	
Расстояние от границ участка заявителя **до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**	30	
Расстояние от границ территории СНТ **до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**		

***включенного в ИПР Общества, Приказ №** Ошибка! Источник ссылки не найден. **от** Ошибка! Источник ссылки не найден. **г.**

_____

_____,

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» _____

_____/_____

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения: _____

ПС/35/Елохово---ТП-1098---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1098 осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 50 м. сечение провода не менее 70 мм²

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, И.,О.)

Исп А.М. Учаев Подпись _____ Дата


СТРЕМИЛОВО
1098
10
2
Проек. ВЛ-0,4 кВ Валиева
555045