0 614068 209567

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети

# ПРИКАЗ

от 30.09.2026 № 2963

**Об утверждении проекта**

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. на Иваньково с ТП-177, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, район д. Калиново, д. 104 Ю8-25-302-275259(481255)» (I-351704) по договору № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Галион"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. на Иваньково с ТП-177, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, район д. Калиново, д. 104 Ю8-25-302-275259(481255)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

| | | |
|---|---|---|
| Протяженность ВЛ-10 кВ | - | 0,050 км |
| Марка провода | - | СИП-3 1х70 |
| Количество опор | - | 2 шт. (сложные) |
| Стойки | - | СВ110-5 |
| Разъединитель | - | РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 |
| Протяженность ВЛ-0,4 кВ | - | 0,015 км |
| Марка провода | - | СИП-2 3х95+1х95 |
| Количество опор | - | 2 шт. (сложные) |
| Стойки | - | СВ110-5 |
| Тип ТП | - | СТП-10/0,4-100 кВА |
| Трансформатор | - | ТМГ-10/0,4-63 кВА |
| Общая сметная стоимость в ценах 02.2026 | - | 1 840,687 тыс. руб. |
| В том числе: | | |
| СМР | - | 798,347 тыс. руб. |
| Оборудование | - | 801,133 тыс. руб. |
| Прочие затраты | - | 241,207 тыс. руб. |
| из них: | | |
| ПИР | - | 67,883 тыс. руб. |
| Содержание службы заказчика застройки | - | 103,966 тыс. руб. |

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства (в соответствии с требованиями ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова
8 (4967) 65-25-28