«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»
_____ /В.В. Плещев
« 27 » октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого железобетона (прочее).
Лот № 206D

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку сетевого железобетона (прочее) для обеспечения потребности филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» в 2027 г.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах (Приложение №1 к ТЗ) и сроки установленные данным ТЗ (Таблица №1).

Таблица №1

Филиал	Точка поставки	Срок поставки
Ярэнерго	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора
	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а	
	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14	

3. Технические требования к продукции.

Технические данные ж/б изделий должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование ж/б изделия	Технические характеристики ж/б изделия
1	Приставка ж/б ПТ 43-2	Серия 3.407-57/87
		- Длина, мм – 4250
		- Ширина 1, мм – 100
		- Ширина 2, мм – 180
		- Высота, мм – 220
		- Объем бетона, $м^3$ – 0,13
		- Марка бетона – М350
		- Масса, т – 0,325
2	Приставка ж/б ПТ 33-3	Серия 3.407-57/87
		- Длина, мм – 3250
		- Ширина 1, мм – 100
		- Ширина 2, мм – 180

		- Высота, мм – 220
		- Объем бетона, $м^3$ – 0,1
		- Марка бетона – М350
		- Масса, т – 0,25
3	Приставка ж/б ПТ 33-4	Серия 3.407-57/87
		- Длина, мм – 3250
		- Ширина 1, мм – 100
		- Ширина 2, мм – 180
		- Высота, мм – 220
		- Объем бетона, $м^3$ – 0,1
		- Марка бетона – М350
		- Масса, т – 0,25
Общие технические требования для ж/б изделия		
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С		
Класс бетона		
Морозостойкость		
Водонепроницаемость		
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее		
Срок службы, лет, не менее		
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия		
▪ изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В25 ▪ для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III ▪ ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах ▪ ж/б изделия должны иметь монтажные петли ▪ на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия ▪ ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов ▪ каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом ▪ поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.		

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются ж/б изделия, отвечающие следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих ж/б изделия для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– ж/б изделия, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза) сроком не менее трех лет;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

– наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки ж/б изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2 Ж/б изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

– ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

– ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

4.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения ж/б изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ж/б изделий, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки ж/б изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4 Срок изготовления ж/б изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ж/б изделия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода ж/б изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Ж/б изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка ж/б изделий должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

– наименование изготовителя;

– год выпуска;

– марку ж/б изделия;

– номер партии.

По всем видам ж/б изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых ж/б изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии ж/б изделий должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат качества;
- сертификат соответствия.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия ж/б изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9.Стоимость.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник управления
распределительных сетей М.А. Щипалов

Исп. Груздев О.В.
Тел. 25-480

Приложение №1 к ТЗ

№ п/п	Наименование материала	Номер	ЕИ	Направление			Общий итог	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
				Ростов	Рыбинск	Ярославль		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Приставка ж/б ПТ 33-4	0002002459	шт			8	8	23.61.12.162	Преимущество
2	Приставка ж/б ПТ 43-2	0002031127	шт	16		4	20	23.61.12.162	Преимущество
3	Приставка ж/б ПТ 33-3	0002071525	шт		12		12	23.61.12.162	Преимущество

МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
23.61.12.162	Преимущество