УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»
_____/ Д.В. Константинов /
«28» 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку чехлов к комплектам штанг для установки переносных заземлений с земли на ВЛ 0,4 кВ

1. Общие требования.

1.1. Данная потребность чехлов защитных к комплектам штанг для установки переносных заземлений с земли на ВЛ-0,4 кВ (далее - продукция) необходима для защиты от загрязнений, увлажнений, механических повреждений при их транспортировании транспортными средствами к месту работы бригадами филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» (далее – Заказчик), занятых техническим обслуживанием и ремонтом ВЛ 0.4 кВ, во исполнение требований п. 1.6 Стандарта организации (СТО 34.01-30.1-001-2016) «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р, статьи 214 Федерального закона РФ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс» (в действующей редакции).

1.2. Продукция должна соответствовать следующим требованиям:

– быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее года поставки;

– пройти обязательную сертификацию (Российская сертификация) или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников и обеспечена гарантийными обязательствами;

– соответствовать требованиям ГОСТ Р 51853-2001 «Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия», ГОСТ 20494-2001 «Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия», ГОСТ 20493-2001 «Указатели напряжения. Общие технические условия», СТО 34.01-30.1-001-2016 "Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям", Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011) «О безопасности средств индивидуальной защиты» (в действующей редакции).

1.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующей продукции.

1.4. По всем видам поставляемой продукции импортного и отечественного производства Поставщик должен предоставить документацию на русском языке.

2. Технические требования к продукции

2.1. Общее количество - **50 (пятьдесят) шт.**

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
22.22.11.190	ограничение

2.2. Технические данные продукции приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Технические требования (эскиз)
1	2	3
	Чехол комплекта штанг заземлений КШЗ 0,4 кВ, изготовитель ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ООО ПКП «ЭТО») или эквивалент	Материал чехла синтетический (ПВХ), высокопрочный (износостойкий к механическим воздействиям), влагоустойчивый, морозоустойчивый, цвет – черный (серый). Должен закрываться на двухстороннюю крупную молнию с усиленной отстрочкой, позволяющую полностью раскрывать чехол на 180°, оснащен двумя застежками (не менее), иметь две усиленные сквозные ручки по всей ширине чехла (по одной на каждой раскрывающейся

		части) для предотвращающия разрыва в месте крепления. Снаружи должен быть прозрачный карман для вкладыша-идентификатора   
1.	Размеры чехла должны соответствовать размерам комплектов штанг заземлений 0,4 кВ производства ООО ПКП «ЭТО», не менее, мм: длина ширина	 1950 700
2.	Карманы внутренние отдельные с фиксацией, для:	– пяти телескопических заземляющих алюминиевых с фазными гравитационными зажимами (в собранном виде) и 1-го удлинителя для штанг, – штанги изолирующей телескопической (в собранном виде) для установки штанг заземляющих, – штанги изолирующей телескопической (в собранном виде) указателя напряжения, – указателя напряжения 0,4 кВ (съемная индикаторная рабочая часть) в футляре, – переносного заземления из гибкого медного изолированного провода сечением 16-25 мм^2, с 5-ю заземляющими лучевыми спускам и общим заземляющим спуском не менее 7 м. 
3.	Температура эксплуатации, ºС	- 45 +45, относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С
4.	Срок службы, не менее, лет	не менее 5 лет

3. Срок поставки: с момента заключения Договора по 30.04.2027 по заявкам Заказчика. Поставка в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

4.2. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Правила приемки продукции.

5.1. Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителем Заказчика и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад Заказчика.

5.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Исп.
Шарин А.В.
47-77, (4862)74-09-74