Лист согласования Наро-Фоминского РЭС
к заявке № от 2026г.

Заявитель: **Комышанский С.А**
Объект: ЗУ со строением
Адрес объекта: **М.О., Наро-Фоминский район, д. Берюлево, уч. (50:26:0070505:193)**
Максимальная мощность: **30** кВт; ранее разрешенная максимальная мощность: 10 кВт,
Присоединенная мощность _____ кВА, разрешенная присоединенная мощность: _____ кВА,
Уровень напряжения: **0,4** кВ
Категория надежности: 3

1. Минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка Заявителя до ближайшего **существующего/проектируемого** объекта Наро-Фоминского РЭС
(нужное подчеркнуть)
ВЛ-0,4 кВ от КТП-744,
(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))
имеющего класс напряжения, соответствующий требуемому заявителем, **0,4** кВ, составляет **15 м**

2. Наименование смежной организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии 300-500 м от границ земельного участка заявителя *(заполняется в случае, если объекты электросетевого хозяйства СО-2 находятся на меньшем расстоянии от границ участка Заявителя, чем сети РЭС):* _____.

3. Согласие владельца сети 0,4-10 кВ, РТП, РП, ТП на присоединение Заявителя в количестве _____кВА (кВт): **не требуется**
(требуется, не требуется, прилагается)

4. В случае подачи заявки физическим лицом с адресом объекта в пределах юридического лица (СНТ, ДНТ, ДНП и т.д.) указывается следующая информация:
- заявитель **является/не является** членом _____
(нужное подчеркнуть) указывается наименование некоммерческой организации
*в случае **принадлежности** заявителя к членам некоммерческой организации указать:*
_____ подключен/не подключен/был подключен к сетям ОАО «МОЭСК»
указывается наименование некоммерческой организации (нужное подчеркнуть)
- заявитель **подключен/не подключен/был подключен** в составе некоммерческой организации к сетям
(нужное подчеркнуть)
*в случае **непринадлежности** заявителя к членам некоммерческой организации указать:*
- участок заявителя **располагается / не располагается** в пределах _____
(нужное подчеркнуть) указывается наименование некоммерческой организации

5. Маршрут запитки объекта: **ПС № 107 «Кедрово» ф. 10-3 КТП-744 ВЛ-0,4 кВ**
(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры)

6. Поопорная схема сетей 0,4 кВ **д. Берюлево** с указанием:
– балансовая принадлежность сети (оборудования), т.е. точки подключения _____ЗЭС_____
– № КТП - **744**
– Sтр-ра **100** кВА, Iном **145** А,
– фактическая загрузка тр-ра: _____ А, _____%
– сечение проводов: **А-50**
– количество присоединений **24**, дата замеров: _____
– пофазная нагрузка тр-ра:
– фазные токи в начале фидера(Ia, Ib, Ic)_____
– фазные напряжения в начале фидера (Ua, Ub, Uc)
– фазные напряжения в конце фидера (Ua, Ub, Uc)_____

7. Падение напряжения в контрольных точках сети 0,4 кВ, ΔU: _____%

8. Предложения по запитке объекта

Работы со стороны сетевой организации:
1. Произвести реконструкцию участка ВЛ-0,4 кВ с заменой провода с А-4х35 на СИА-4х70 ТП-744 протяженностью 0.15 км
2. От реконструируемой опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-744, по согласованию с Наро-Фоминским РЭС, смонтировать ПУ.

Начальник Наро-Фоминского РЭС _____ **Корниенко В.А.**
(Подпись) (Фамилия, И.О.)

Дата «5» 11 2026 г.