Техническая спецификация № 7000027093
на поставку: «**Ключ трещоточный изолированный 1/2"**»
для выполнения работ без снятия напряжения 0,4 кВ
Филиал _____

1. Назначение

№ п/п	Требование	Предложение участника ТЗП
1	Ключ трещоточный изолированный с храповым механизмом для работы на ЛЭП без снятия напряжения (<1000 В), с реверсивным переключателем. Диэлектрический торцевой ключ с храповым механизмом предназначен для работы на ЛЭП без снятия напряжения (до 1000 В). Ключ применяется с изолированными головками. Данное изделие, изготовлено из материалов устойчивых к негативному воздействию окружающей среды.	

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Выдерживаемое напряжение переменного тока	до 1000 В	
Присоединительный квадрат	1/2"	
Рабочая часть	Храповый механизм (трещотка), на корпусе имеется реверсивный переключатель.	
Изоляция	Двухслойная изоляция рукоятки	
Гарантийный срок, не менее	12 месяцев	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Ключ трещоточный изолированный 1/2"		

4. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 и ГОСТ 11516-94.

Аттестация в ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель директора департамента
эксплуатации сетей 0,4-20 кВ _____ А.В. Севастьянов