Техническая спецификация № 7000027133
на поставку: «**Головка изолированная 1/2-10**»
Филиал _____

1. Назначение

№ п/п	Требование	Предложение участника ТЗП
1	Головка изолированная для трещоточного изолированного ключа, для проведения работ на ЛЭП без снятия напряжения (до 1000 В).	
2	Используются с трещоточным изолированным ключом 1/2	

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Размер под ключ, мм 1/2-10	10	
Присоединительный квадрат 1/2-10	1/2"	
Выдерживаемое напряжение переменного тока 1/2-10	<1000 В	
Гарантийный срок, не менее	12 месяцев	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Головка изолированная 1/2-10		

4. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177.

Аттестация в ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель директора
департамента эксплуатации сетей 0,4-20 кВ _____ А.В. Севастьянов